

80801:001:0051  
Selja koolitee 7

Paigaldada LK232345, 1 kohaline, sokliil  
Arvesti ja peakaitse tõsta ümber mastikilbist

MPL432778 AI 4G50 JK69205 - LK232345  
L(trass/varuga)=47/55m  
Toru D=110, 750N, L=37m

**Ettevaatust! Enne ehitustöid selgitada Telia sidekaabli kõrgus.**

IP7473 käigus paigaldatav reservkaitsetoru L=195m  
2x Toru D=110, 750N, L=184m

MPL432777 AI 4G240 Ussisoo AJ F14 - JK69205  
L(trass/varuga)=240/260m  
Toru D=110, 750N, L=215m

80801:001:0050  
Selja koolitee 4

80801:001:0706  
Selja koolitee T3

80801:001:0052  
Selja koolitee 2

80801:001:0174  
5 Pärnu - Rakvere - Sõmeru tee


Tingmärgid olemasolevad



### Demonteeritavad elemendid

The diagram shows seven horizontal lines representing different cable types, each with a corresponding maximum length in meters (Ol.ol) to its right:

- Katastriüksuse piir**: Represented by a thick orange line.
- Ol.ol 0,4 kV maakaabel**: Represented by a thin black line with two double-headed arrows.
- Ol.ol 0,4 kV õhuliin**: Represented by a thin black line with two single-headed arrows pointing towards each other.
- Ol.ol 10 kV õhuliin**: Represented by a thin black line with two double-headed arrows.
- Veetrass**: Represented by a blue line with three 'V' markers.
- Kanaliseatsioon**: Represented by a purple line with three 'K' markers.
- Sidetrass**: Represented by a green line with two green dots.

Projekt						Tellija		
Rakvere mnt 15 autolaadija liitumine, Selja küla, Tori vald, Pärnu maakond						Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS  E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis					Joonise nr		
	Asendiplaan vaade 2					LC3058-1		
	Projekteeris	J.Hövel			53051974	Mõõtkava	M 1:500	
	Kontrollis					Staadium	Tööprojekt	
						Keel EST	Lehti 2	Lehti 2