

## Sandra Danilson

---

**From:** Sandra Danilson  
**Sent:** kolmapäev, 8. jaanuar 2025 23:59  
**To:** 'korsten@tulipunane.ee'  
**Subject:** Vastuskiri: Probleem aadressil J. Kunderi tn 34-16, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Tere

Antud hoonele on kasutusloa väljastanud 2023. aasta septembris Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo ehituskontrolli inspektor Arvo Kuuse. Kui Teil on küsimusi kasutusloa väljastamise protsessi kohta, soovitan pöörduda tema poole. Täpsustan, et ehituskontrolli inspektorite ülesannete hulka ei kuulu kütteseadmete andmete kontrollimine ohutusportaalis kasutusloa väljastamise käigus. Kasutusloa andmisel lähtutakse Ehitisregistrisse esitatud dokumentatsioonist. Ehitisregistris on avalikult kättesaadavad dokumendid (teostatud tööde aktid korteritesse paigaldatud kaminatetele), mis kinnitavad korstnate ja kaminatete paigaldamise.

Kütteseadmete paigaldamine ja ehitamine tuleb sisestada ohutusportaali kutsetunnistust omava pädeva isiku poolt, kes vastutab vastava töö teostamise eest. Selle kohustuse täitmine on paigaldaja ja ehitaja/omaniku vastutusel. Käesoleva hoone puhul ei ole seadme paigaldaja nõutud toimingut ohutusportaalis täitnud. Tegelen olukorra lahendamise, et kütteseadmete andmed jõuaksid ohutusportaali ja edaspidised tegevused paigaldaja poolt toimuksid vastavalt kehtivatele nõuetele.

Täiendavad muudatused projekteeritud küttesüsteemis tuleb kooskõlastada korstnapühkija aktiga, mis kinnitab süsteemi toimepidevuse ja vastavuse nõuetele. Juhul, kui küttesüsteemi alguses projektis ei ole ettenähtud väljatõmbeventilaatorit, kuid see on hiljem lisatud, tuleb see muudatus seadustada või eemaldada süsteemist ehk taastada projekteeritud süsteem.

Loodan, et minu vastus oli Teile abiks, kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, olen valmis neile vastama.

Lugupidamisega

**Sandra Danilson**

Ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
mob: +372 5770 5457

[Sandra.Danilson@paasteamet.ee](mailto:Sandra.Danilson@paasteamet.ee)

**PÄÄSTEAMET**

Erika 3 | Tallinn

[paasteamet.ee](http://paasteamet.ee)

[ohutusportaal.paasteamet.ee](http://ohutusportaal.paasteamet.ee)

