



TERVISEAMET

Marju Jeedas  
Lõunakeskus OÜ  
astri@astri.ee  
Lääneringtee 39  
50501, Tartu

Meie 10.07.2025 nr 9.3-2/25/5452-5

**Tähelepanu juhtimine Tartu  
Lõunakeskuse suitsetamisruumi ukse  
ja ventilatsiooni probleemile**

Lugupeetud Marju Jeedas

Terviseametile (edaspidi amet) on edastatud teave, mille kohaselt Tartu Lõunakeskuse teisel korrusel asuva suitsetamisruumi uks ei sulgu korrektselt, jääb pidevalt avatuks ning selle tulemusel levib tubakasuitsu lõhn keskuse üldkasutatavatesse siseruumidesse. Kirjelduse põhjal ei pruugi ruum vastata kehtivatele nõuetele, mille eesmärk on kaitsta inimeste tervist passiivse suitsetamise kahjulike mõjude eest.

Tuletame meelde, et vastavalt [tubakaseaduse § 30 lõikele 3](#) peab suitsetamiseks ettenähtud ruum olema nõuetekohaselt ventileeritud ning eraldatud viisil, mis takistab suitsu ja selle lõhna levikut üldkasutatavatesse aladesse. Samuti ei tohi selliste ruumide kasutamine halvendada teiste isikute tervist ega siseõhu kvaliteeti.

Palume Teil hinnata olukorra vastavust kehtivatele tervisekaitsenõuetele ning võtta tarvitusele meetmed, et tagada ukse korrapärane sulgumine ja suitsuruumi piisav eraldatus. Olukorra kiire lahendamine aitab vältida edasist suitsu levikut keskuse ruumidesse ning kaitseb küllastajate ja töötajate tervist.

Palume teavitada ametit rakendatud meetmetest ja olukorra lahendamisest esimesel võimalusel. Samuti jätab Terviseamet endale õiguse vajadusel alata järelevalvemenetlus seoses kirjeldatud probleemiga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Kukk  
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Liis Kukk  
+372 5593 7141 [liis.kukk@terviseamet.ee](mailto:liis.kukk@terviseamet.ee)