

Joogivee kontrolli kava aastateks 2026-2030

Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61

Joogivee käitleja: **Elva Vallavalitsus, 77000170, Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond,**
tel: 730 9880, elva@elva.ee

Ühisveevärgi nimi ja asukoht: **Rannu Kooli Valguta õppehoone veevärk, Valguta küla, Elva vald, Tartumaa**

Puurkaevu(de) andmed: **Rannu Kooli Valguta õppehoone puurkaev**

- Katastri number: **6767**
- Veekiht, sügavus: **D2, 84 m**

Käideldava vee kogus ööpäevas: **3,00 m³/d**,
tarbijate arv: **55**

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: **Rannu Kooli Valguta õppehoone toidujagamise ruum, aprill**
- süvakontrollil: **Rannu Kooli Valguta õppehoone toidujagamise ruum, aprill 2031 ja 2033**
- Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: **Tavakontroll 1x 1 a; süva 1x 10 a jooksul**

Kvaliteedinäitaja	Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg					
	Tehtud süva/a.	2026. a	2027. a	2028. a	2029. a	2030. a
<i>Tavakontrolli analüüsid:</i>						
Coli-laadsed bakterid		1	1	1	1	1
<i>Escherichia coli</i>		1	1	1	1	1
Kolooniate arv 22°C		1	1	1	1	1
Soole enterokokid		1	1	1	1	1
Värvus		1	1	1	1	1
Hägusus		1	1	1	1	1
Lõhn		1	1	1	1	1
Maitse		1	1	1	1	1
pH		1	1	1	1	1
Elektrijuhtivus		1	1	1	1	1
Raud		1	1	1	1	1
Mangaan		1	1	1	1	1
<i>Süvakontrolli analüüsid:</i>						
Alumiinium	2023	-	-	-	-	-
Ammoonium	2023	-	-	-	-	-
Kloriid	2023	-	-	-	-	-
Sulfaat	2023	-	-	-	-	-
Nitraat	2023	-	-	-	-	-
Nitrit	2023	-	-	-	-	-
Naatrium	2023	-	-	-	-	-
Oksüdeeritavus	2023	-	-	-	-	-

Boor	2023	-	-	-	-	-
Fluoriid	2023	-	-	-	-	-
Antimon	2021	-	-	-	-	-
Arseen	2021	-	-	-	-	-
Kaadmium	2021	-	-	-	-	-
Kroom	2021	-	-	-	-	-
Nikkel	2021	-	-	-	-	-
Elavhõbe	2021	-	-	-	-	-
Vask	2021	-	-	-	-	-
Tsüaniid	2021	-	-	-	-	-
Plii	2021	-	-	-	-	-
Seleen	2021	-	-	-	-	-
Pestitsiidid	2023	-	-	-	-	-
Polütsükliilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)	2023	-	-	-	-	-
Benso(a)püreen	2023	-	-	-	-	-
Benseen	2021	-	-	-	-	-
1,2-dikloroetaan	2021	-	-	-	-	-
Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen	2021	-	-	-	-	-
Trihalometaanide summa	2021	-	-	-	-	-
Radioloogilised näitajad	Tehtud 16.04.2012					

Koostas: Kaire Müür
haldusjuht
Elva Teenused
tel: +372 5035134

/allkirjastatud digitaalselt/

(nimi, allkiri, kuupäev)