

Aivar Kukk

From: Ted Abel
Sent: reede, 1. märts 2024 16:54
To: Aivar Kukk
Subject: Tööstuse tn.81-36

Tere.Teie poolt saadetud tööülesanne Tööstuse tn.81-36
Käisin seal ära.Välja vahetatud on gaasiseade aga väljalaske toru ikka ühendatud ventšahi.Sain aru,et kasutatakse
seadet soojavee saamiseks.
Mingeid akte näidata tal polnud.
Kõdunõustamise ID nr.ei leidnud kuskilt.

Lugupidamiseni..

Ted Abel

Lilleküla PK 3
rühmapealik
mob: +372 5332 2023
tel: +372 667 8206
Ted.Abel@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Paldiski mnt 47 | 10614 Tallinn
rescue.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

OHUTUSE EESTVEDAJA