



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Evelin Orik
Viljandi Vallavalitsus
viljandivald@viljandivald.ee

Teie 22.11.2024 nr 7-2/142-9

Meie 10.01.2025 nr 7.2-3.2/7218-1

Detailplaneeringu Karula tee 2/Tallinna tn 88 kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Viljandi maakonnas Viljandi vallas Peetrimõisa küla Karula tee 2/Tallinna tn 88 katastriüksuste detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus vajab täpsustamist. Joonisel tuleb näidata veevõtukohta kaugus kaugeima ehitise kaugeima sissepääsuni või nurgani. Veevõtukoht ei tohi paikneda ehitise kaugeimast sissepääsust kaugemal kui 200 m.

Välja tuleb tuua ka ehitisele vajalik veevõtukohta minimaalne veevooluhulk.

Päästeamet juhib tähelepanu asjaolule, et kui soovitakse kasutada teise isiku kinnistul paiknevat veevõtukohta, mille korrashoiu eest vastutab kinnistu omanik, on vaja kinnistu omanikuga see eelnevalt kirjalikult kokku leppida.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Viljandi vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Lempu
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästkeskus

+372 7337313
margo.lempu@paasteamet.ee