



Demonteeritav 10kV õhulin:
 Rapla-Hagudi fiider
 (M8...AJ Martinsoni):
 3x AS-50, L=770m.
 Dem. mastid (sh toed):
 RB - 2tk; puitmastid - 10tk.

Demonteeritav 10kV õhulin:
 Rapla-Hagudi fiider
 (AJ Martinsoni...M37 (M31H3)):
 3x AS-50, L=1412m.
 Dem. mastid (sh toed):
 RB - 5tk; puitmastid - 16tk.

Tingmärgid on toodud
 asendiplaani 1. lehel.

Projekt:		Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. V etapp Rapla ja Kohila vald, Raplammaa		Tellija:		Elektrilevi OÜ	
Joonis:		Asendiplaan		Joonise nr.:		IP6149-K5-1	
Projekteeris		Aro Kivisild		Mõõtkava		1:2500 Leht Lehti	
Kontrollis		Mikk Reiter		Stadium		Tööprojekt 4 8	

DRAFTIT
 DRAFTIT OÜ
 Reg. koode: 14231335
 Imbilasali 3, 50408 Tartu
 info@draftit.ee