HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.



Muru
Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
PEH kaitsetoru 450N (kollane 110mm)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Tingmärgid:

- 1W1 — Projekteeritud m/p kaabel kaevikus D110 450N kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud m/p kaabli jätkuühendus
- Olemasolev Elektrilevi jaotuskilp
- Olemasolev Elektrilevi liitumiskilp

Inseneribüroo Nugis OÜ
Töö nr. 2217
Tingmärgid:

- Projekteeritav tuletõrjahüdrant
- Projekteeritav mahuti
- Projekteeritav maakraan
- Projekteeritav sõlm
- V1 — Projekteeritav veetorustik (ÜVK)
- Imbpeenar
- Biopuhasti ONE2CLEAN PLUS 5
- KTI — Reoveekanalisatsiooni torustik
- Projekteeritud tuletõrjeauto plats
- Detailplaneeringu (OÜ GPP töö nr. AT-DP11) järgne haljasala
- Detailplaneeringu (OÜ GPP töö nr. AT-DP11) järgne sõidutee
- Detailplaneeringu (OÜ GPP töö nr. AT-DP11) järgne kõnnitee

Tarbijakaabli liitumiskilpi viimiseks paigaldada 2xD50 PVC 450N toru, min 2m kilbi seinast!.

**Projekteeritud jaotuskilp JK70987.
Kilp ehitada vastavalt skeemile EL-2.
Kilbile ehitada maandus.
Maapinna kõrgus ±0,00=83,00**

**ETTEVAATUST
Ristumine veetrassiga !**

**Projekteeritud kahekohaline liitumiskilp LK237138 Kikka tee 7 ja Kikka tee 9 kinnistute tarvis.
Kilbi ukse avanemise suund lõuna suunas.
Kikka tee 7 peakaitse kilbis: 3x20A, PLC arvesti.
EIC kood: 38ZEE-00xxxxxxxx.
Kikka tee 9 peakaitse kilbis: 3x20A, PLC arvesti.
EIC kood: 38ZEE-00xxxxxxxx.
Maapinna kõrgus ±0,00=83,00**

**Olemasolev makaabel AXPK 4G120 (JK67052 F1 - LK223165) nr. MPL416445.
Kikka tee 7 ja 9 kinnistute nurga ligidal lahti kaevata ja jätkata kuni projekteeritud jaotuskilbini JK70987.
JM1-JK70987 L_{trass}=2m (L_{kaabel}=5m),kaabli uus number MPL441307(MPL416445).
JM2-JK70987 F1 L_{trass}=2m (L_{kaabel}=5m), nr. MPL416445.
Maapinnas kaablid terves ulatused D110 450N kaablikaitsetorus.**

Maaekspert
Väikemõisa rek 2022
Teostusjoonis EH1
Tingmärgid:

- Ehitatud drenaažikollektor
- Ehitatud kollektoreesvool
- Ehitatud drenaažikaev
- Uue drenaaži ühendamine vana savitorudrenaažiga tüüp (OÜ)

Märkused:
Koordinaadid L-Est97 süsteemis
Kõrgused EH2000 süsteemis
Kihilt "PLIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed.
Katastriüksuste piirid: Maa-amet 14.11.2021

Töö nr. GD21275			Viljandi vald, Karula küla Kikka tee 1 (71501:002:0406); Kikka tee 3 (71501:002:0405)	
Koostas	K.Laos		Geodeetiline alusplaan	1:500
Geodeet	M.Sepp			11.2021
Tellija	Mulgi Ehitus OÜ		W Vara OÜ Uku tn 11, Viljandi 71013, Ärireg. Kood 14229120 Kutsetunnistus 164605, Geodeet tase 6, MTR EEG000458.	
	A1			

MAAEKSPERT
Pikk 94 - 56
Tartu 50606
Koostas
Algo Tõldsepp

Mulgi Ehitus OÜ						
Töö nimetus: Väikemõisa rek 2022						
Joonise nimetus: Teostusjoonis EH1						
Kuupäev	Töö staadium	Leht	Lehti	Mõõtkava	Kõrgussüsteem	
18.09.2023	TJ	1	1	1:2000	EH2000	

MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Katastripiirid on informatiivsed, laetud alla Maa-ametist 07.02.2024.

MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANID ON KOOSTANUD W VARA OÜ, TÖÖ NR. GD21275 (KOOST 11.2021)
   , (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT

Töö nr: 9094	Objekt: Kikka tee 13 kinnistu liitumine elektrivõrguga		
Tellija: Connecto Eesti AS			
Koostatud: 07.02.2023	Objekti aadress: Kikka tee 13 Karula küla, Viljandi vald, Viljandi maakond	AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 MTR reg. EEG000058 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	
Mõõdistas: Risto Mario Tammisaar, Geodeet tase 5			
Koostas: Risto Mario Tammisaar, Geodeet tase 5			
Kontrollis: Risto Mario Tammisaar, Geodeet tase 5	Joonis: teostusjoonis		
	Mõõtkava: 1:500 / Leht: 2 / Lehti: 2		

Projekteeris:	J.Lütt		TELLIJA: ELEKTRILEVI OÜ		
Projekti juht:	H. Lomp				
TOIMING: VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT			JOONISE LIIK: TÖÖJOONIS		
PROJEKTI NIMI: Kikka tee 7 ja 9 kinnistute liitumine elektrivõrguga Karula küla, Viljandi vald, Viljandi maakond			JOONISE NIMI: Asendiplaan		MÕÕTKAVA: M1:500
stikelekter	AS STIK-ELEKTER Pargi tn 1, Roosna-Alliku alevik Paide linn, Järva maakond Tel.: 38 95451; e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee		KUUPÄEV: 09.06.2025	KOOD	MUUDAT.
			TÖÖ NR: LC4030	JOONIS NR: EL-1	LEHT: 1 / LEHTI: 1