



TRANSPORDIAMET

Kanepi Vallavalitsus
vald@kanepi.ee

Teie 02.04.2026

Meie 17.04.2026 nr 7.1-2/26/5688-2

**Harudevahe kinnistu ehitusloa eelnõu
kooskõlastamata jätmise,
menetlus nr 541819**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Põlva maakonna Kanepi valla Erastvere küla Harudevahe kinnistu ehitusloa eelnõu nr 2611271/03433.

Kinnistu (katastritunnus 28501:003:0060) asub **riigitee nr 71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee kaitsevööndis km 38,86 – 39,01** ja **riigitee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee kaitsevööndis km 224,74 – 224,89**.

Ehitusluba taotletakse Kanepi akusalvesti II etapi (EHR kood 221505015) ehitamiseks. Ehitusloa aluseks on House & Designe OÜ projekt (töö nr 26001) ja Elvac Engineering OÜ projekt (töö nr LK-260201),

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5 ja 99 lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusloa kooskõlastamata** alljärgneval põhjusel:

1. Transpordiametile tuleb kooskõlastamiseks esitada terviklik sademeveesüsteemi projekt, sh arvutused sademeveelahenduse toimimise kohta kuni lõppsuublani.
2. Sademevete kanalisatsiooni projekteerimisel palume mitte kavandada sademevee juhtimist riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse. Põhjendatud juhul, kui teekraavidesse sademevete juhtimine on vältimatu, tuleb tagada truupide, kraavide läbilaskevõime ja riigitee muldkeha niiskusrežiim. Selleks tuleb hinnata lisanduvaid vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide läbilaskevõimet, sh truupide seisukorda ja teostada läbilaskearvutused kuni lõppsuublani.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Ruth Koppel
59127652, Ruth.Koppel@transpordiamet.ee