



**TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/25/3293-4**

16.06.2025

<b>Projekti nimetus</b>	Tallinna Pae Gümnaasiumi ajutine moodulhoone
<b>Aadress</b>	Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 5/1
<b>Staadium</b>	Põhiprojekt
<b>Tellija nimetus ja aadress</b>	Tallinna Haridusamet, reg.nr 75014289, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 5a, 10143
<b>Andmed projekterija kohta</b>	Nasa OÜ, reg. nr 11712784, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60/1-30, 10412
<b>Projekti saabumise kuupäev ja reg. nr</b>	11.06.2025, nr 9.3-1/25/3293-3

**Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:**

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitse seadus
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitse nõuded koolidele”
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müra taseme mõõtmise meetodid”
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja müra taseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded”
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 906:2018 Mitmeeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

**Terviseohutuse hinnang:**

Tallinna Pae Gümnaasiumi ajutise moodulhoone (Pae tn 5/1) põhiprojekt on läbi vaadatud ning juhime tähelepanu, et projekti eriosad on vastuolus. Seletuskirja punktis 7.2 õhuvahetuse tabeli all toodud klassiruumide numeratsioon ja õppekohtade arv ei ole kooskõlas plaaniga PAE\_EP\_AR-5-03\_2-KOR-PLAAN. Seletuskirja kohaselt on klassiruumis 5 (nr 22) **24** õpilast. Plaanil PAE\_EP\_AR-5-03\_2-KOR-PLAAN on klassiruumis nr 22 **26** õppekohta. Seletuskirja kohaselt on klassiruumis 7 (nr 20) **26** õpilast. Plaanil PAE\_EP\_AR-5-03\_2-KOR-PLAAN on klassiruumis nr 20 **24** õppekohta. Seletuskirja kohaselt on klassiruumis 8 (**nr 30**) 26 õpilast. Plaanil PAE\_EP\_AR-5-03\_2-KOR-PLAAN **puudub ruum nr 30**.

(allkirjastatud digitaalselt)

Eva Puhm  
vaneminspektor  
Põhja regionaalosakond

5594 3258 eva.puhm@terviseamet.ee