21401:001:0650
Tööstuse tn 2a

21401:001:0648
Pärnu maantee L1

21301:006:0171
19331 Rannametsa-Ikla tee

21301:006:0109
Pärnu mnt 4

21301:006:0102
Pärnu mnt 6

Mast 20 r/b kahe toega demonteerida

M19 r/b mast asendada uues asukohas uue puitmastiga. kl. 3 kre H=12. Ehitada mastile maandus R≤15 Ω

Õhuliini vahetus T19331 teemaal km 5,13. Ristumine 8,3 m. Vt ristmevälja joonis RV-1

M18 r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga. kl. 3 tan H=12. Ehitada mastile maandus R≤15 Ω

20

M19

19

18

M18

RV-11.83m

RV-12.70m

mp-maapinnast 7.1m

Kuur

Tingmärgid projekteeritud:

- 10kV õhuliini vahetus
- Asendatav mast
- Maandus
- Demonteeritavad elemendid

Tingmärgid olemasolevad:

- 0,4 kV õhuliin
- 10 kV õhuliin
- Sidetrass
- Kinnistu piir

H - masti kogukõrgus
l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil)
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Projekt: **Häädemeeste-Metsaküla fiirdri rekonstrueerimine III etappHäädemeeste vald Pärnu maakond**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis: **Asendiplaan**				Joonise nr: **IP6710-1**	
Projekteeris	**Karl M Põldsam**		02.2024	+372 59002453	Mõõtkava	1.500
Kontrollis					Staadium	Tööprojekt
Projektijuht					Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1