



PÄÄSTEAMET

Aivar Niidassoo
Seesam Insurance AS
aivar@kahjud.ee

Teie 30.07.2025 nr

Meie 30.07.2025 nr 7.2-4.1/4640-3

Õiend

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 3¹ kohaselt kogutakse tulekahju tekkepõhjuse uurimise käigus andmeid Päästeameti strateegiliste eesmärkide täitmiseks ja need põhinevad Päästeameti inspektorite tähelepanekutel ja hinnangutel. Palume arvestada, et tulekahju võimaliku tekkepõhjuse kohta kogutud andmed ei ole käsitletavad ekspertiisina, nendel andmetel on infosüsteemi talletatuna üksnes informatiivne tähendus.

19.07.2025 kell 09:04 edastas Häirekeskuse Põhja keskus, Päästeameti Põhja päästekeskusele teate tulekahju kohta Harju maakonnas, Maardu linnas, Stardi tn 2. Väljakutse on registreeritud nr 2507190413 all. Oletatav tulekahju tekkepõhjus oli elektripaigaldise rike, mis oli seotud eelmise tulekahjuga. Tuleohutusnõuete rikkumisi, mis oleksid põhjuslikus seoses tulekahju tekkimisega, ei tuvastatud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Henri Porila
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus

+372 53324761
henri.porila@paasteamet.ee

Põhja päästekeskus / Erika 3 / 10416 Tallinn / 628 2000 / pohja@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585