



Märkused:

1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. - ja Tartu Linnavalitsuse poolt väljastatud linnaehituslikke nõudeid.
2. Projekteeritud kaablitrassi on ristumisi elektrikaablit, vee-, kanalistasiooni-, kaugkütte- ja sidetrassidega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugusest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsiti (v.a kinnisel meetodil).
3. Projekt on koostatud digitaliseeritud geoaaluse töö nr. - (-, -, -).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST'97.

Tellija:  elektrilevi		 enersense		Address: Lootuse tn 6 Össu küla Kamja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 14.08.2025	
Töö nimetus:		Olle kinnistul elektrisõidukite laadija liitumine elektrivõrguga, Tähtvere küla, Tartu linn.		Reg. nr.: 11445550 Telefon: 5918 9813 e-mail: siim.holtsmann@enersense.com		Töö nr.: LC3050 Joonise nr.: AA-4-01	
Joonise nimetus:				Projekteejerja: Siim Holtsmann Kontrollija: Siim Holtsmann		Mõõtkava: 1:500 Muudatus: Ver 1	
		ASENDIPLAAN					