



PROOVIVÕTUKAEV PVK 110

ISEANKURDUV

h = sisendtoru sügavus maapinnast
h = 2020 mm

Nr	Nimetus	Materjal	Mõõdud	Tk
1	Korpus	klaasplast	Ø800, H=330+h	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De110	1
3	Pöördklapp	malm	DN100	1
4	Luuk	malm	Ø600, 40 t	1
5	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:
<div><div>Altren Projekt OÜ</div><div>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</div></div> <div>Objekti aadress või aadressid: Rehepapi põik 2, Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond</div> <div><div>Vastutav isik: Vahur Laas</div><div>Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/</div></div> <div><div>Projekteerija: Sven Jäämees</div><div>Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/</div></div>		Töö nimetus: Tartu maakond, Kambja vald, Soinaste küla, Rehepapi põik 2 kinnistu vee-, reovee- ja sademeveekanalisisatsioonitorustik	
		Joonise nimetus: Proovivõtukaevu tüüpskeem	
		Mõotkava:	
		Töö nr : 25039	
Joonise digiaadress:		Joonise nr : VKV-6-08	
Kuupäev/versiooni nr: 29.05.2025/v01		Projekti tunnus: 25039	Projekti staadium: TP