



PÄÄSTEAMET

Priit Põldmäe  
Rae Vallavalitsus  
info@rae.ee

Teie 14.06.2021 nr 6-1/5338

Meie 16.07.2021 nr 7.2-3.1/5119-2

**Järveküla Andresepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastamata jätmine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel ei kooskõlasta Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Järveküla Andresepõllu kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa.

Detailplaneeringu koostamise aluseks viidatud määrus nr 17 redaktsioon ning pealkiri on ebakorrektsed. Välise tuletõrjesisearustuse projekteerimisel tuleb lähtuda SM määrus nr 10 nõuetest (<https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021020?dbNotReadOnly=true>).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Garri Mölder  
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor  
Päästeameti Põhja päästekeskus