



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 21.02.2025 nr 5-2/1199-1

Meie 27.02.2025 nr 7.2-3.4/1086-1

**Vaigu külas Tõnu detailplaneeringu
kooskõlastamata jätmine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeamet jätab kooskõlastamata Kompro OÜ poolt koostatud töö nr DP-24-021 Saare maakond, Saaremaa vald, Vaigu küla, Tõnu maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

Planeeringus ei ole kajastatud asjaolu, miks tuletõrje veevõtukohta ei planeerita.
Alus: TuoS § 23 lg 2 ja PlanS § 126 lg 1 p 4

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee