



TRANSPORDIAMET

Lääneranna Vallavalitsus  
vallavalitsus@laaneranna.ee

Teie 10.08.2022 EHR menetlus 315764

Meie 17.08.2022 nr 7.1-2/22/2899-4

**Alaküla, Kirikuküla päikeseelektrijaama  
ehitusloa eelnõu kooskõlastamine  
märkustega**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Pärnu maakonna Lääneranna valla Alaküla (Ahto, Ombre, Uue-Nilbi, Väljamaa) ja Kirikuküla (Kirikmäe, Uuenõmme, Uuetuka) päikeseelektrijaama ehitusloa eelnõu. Kinnistud asuvad osaliselt riigitee nr 16195 Sipa–Suitsu km 3,09-3,59 kaitsevööndis. Ehitusloa aluseks on Terranaut OÜ projekt „Kirikuküla Päikeseelektrijaam Alaküla ja kirikuküla, Lääneranna vald, Pärnu maakond“ (töö nr 176).

Oleme esitanud ettepanekud projekteerimistingimuste eelnõule ja nõuded riigiteega ühendamiseks 14.02.2022 kirjaga nr 7.1-2/22/2899-2. Riigiteele uusi ristumiskohti ei kavandata ning päikesepaneelid on projekteeritud riigitee kaitsevööndist välja. Päikeseelektrijaama nurgapunktide 26 ja 27 koordinaatide järgi kavandatakse päikesepaneelid kuni kahe meetri ulatuses teekaitsevööndisse (tee kaitsevööndi ulatus 30 m äärmise sõiduraja välimisest servast), millega nõustume.

Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu ja anname nõusoleku teekaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks. Palume projekti seletuskirjas korrigeerida lk 6 nimetatud Transpordiameti kooskõlastuse märget, tegemist on Transpordiameti 14.02.2022 kirjaga nr 7.1-2/22/2899-2 „Kirikuküla ja Alaküla Kirikmäe päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega“. Lisaks projekteerimistingimuste punkti 1.2.1 alusel tuleb projekteeritav päikeseelektrijaam ja selle tööks vajalikud muud rajatised paigutada mitte lähemale kui 5 m katastriüksuste (välis) piiridele ehk piirdeaia kaugus riigitee kinnistu piirist peab projekteerimistingimuste kohaselt olema vähemalt 5 meetrit.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui ehitusluba ei ole selleks ajaks välja antud, siis palume meid kaasata uuesti ehitusloa või projekteerimistingimuste menetlusse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Palusalu

peaspetsialist

projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus

Lisa: 186\_EP\_AA-4-01\_v01\_asendiplaan\_26-07-22.pdf

58507716, Anna.Palusalu@transpordiamet.ee