

AS KURESSAARE VEEVÄRK

Pille Hein
Klotoid OÜ (10207096)
Tehnika tn 20, Kuressaare linn,
Saaremaa vald,
Saare maakond, 93815

Väljastatud: 06.02.2024

Tehnilised tingimused nr 3060

Kotka kinnistu (68901:001:0120), Ruhnu küla
Ruhnu vald, Saare maakond
Detailplaneering

1. Veevarustus

Planeeritava ala liitumine ühisveevärgiga ei ole võimalik seoses Ruhnu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavas toodud tarbimismahu täitumisega ning Ruhnu puurkaevu vaba tootmismahu puudumisega.

2. Reoveekanaliseerimine

Planeeritava ala liitumine ühiskanaliseerimisega on võimalik Kuunsi teel asuva iseveolise reoveekanaliseerimiskaevu K01 (märke joonisel).

Sademe- ja drenaaživete juhtimine reoveekanaliseerimisele on keelatud!

3. Sademeveekanaliseerimine

Läheduses puudub ühissademeveekanaliseerimine. Kinnistutul kogutavad sadeveed immutada kinnistul.

4. LISAMÄRKUSED

Koostatud detailplaneering esitada AS Kuressaare Veevärk kooskõlastamiseks koos asendiplaaniga (dwg formaadis). Väljastatud tingimused kehtivad 2 aastat

/allkirjastatud digitaalselt/

Toomas Luik
Klienditeeninduse juht
AS Kuressaare Veevärk

Kaevu K01 andmed:

	Abs. kõrgused (m)				Kaevu		Torud					
Kaevu	Maa-	Kaevu	Kaevu	Kaevu	materjal			Põhja	ø	Mater-	Suubu-	Märkused
Nr.	pind	kaas	põhi	ø	sein	kaas	Nr.	abs.	(mm)	jal	mine	
				(mm)				kõrgus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	7,90	7,76	6,48	315/400	PP	malm	1	6,48	160	PVC	02	
							2	6,49	160	PVC	tupik	
							3	6,49	160	PVC	tupik	

Piiritlusakt

Liitumistingimused nr 3060

Aadress: Kotka, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond

TINGMÄRGID:

— V — V — V —

Vee-ettevõtja veetorustik

— K — K — K —

Vee-ettevõtja reoveekanaliseatsioon

— — — — —

Kinnistu piir

Kotka
68901:001:0120

Liitumiskoht
ühiskanaliseatsiooniga

Aru

