

**ELERING AS KOOSKÕLASTUS nr 12-9/2025/635-2**  
**12.11.2025**

*Kooskõlastuse taotleja:*  
*Taotleja E-Mail:*  
*Objekti iseloomustus:*

*AB AKOS OÜ*  
*[jakobi.eha@gmail.com](mailto:jakobi.eha@gmail.com)*  
*Kaljula elamu detailplaneering*

**ARHITEKTUURIBÜROO AKOS OÜ töö nr 21836 „Kaljula elamuala detailplaneering“**

Kooskõlastatud tingimustel:

1. Projektialal paiknevad Elering AS kuuluvad 110kV õhuliinid Kiisa – Järve L182 ja nende kaitsevöönd, mis on 25 m liini telgjoonest mõlemale poole;
2. Enne ehitustööde algust, töötamisel tehnikaga kõrgusega üle 4,5 m, vormistada õhuliini kaitsevööndis töötamise luba [Kaitsevööndis tegutsemise luba | Elering](#);
3. Tänavavalgustuse ja muu sarnase ehitise võib planeerida liini äärmisest juhtmest minimaalselt 5 meetri kaugusele. Ehitise konstruktsiooni ning liini lähima faasijuhtme vahel peab toodud õhkvahe säilima ka juhul kui konstruktsioon kukub liini suunas (juhtme temperatuuri +60° juures);
4. Ehitismaterjalide ja pinnase ladustamine on keelatud Elering AS 110 kV õhuliini kaitsevööndi teljele lähemale kui 16m;
5. Parkla ja jalgte rajamisel õhuliini juhtmete alla, Elering AS ei vastuta õhuliinist tulenevate ohtude eest (nt: jääde);
6. Õhuliin ei tohi kulgeda üle suure hulga inimeste kogunemisega seotud spordirajatiste, mänguväljakute ja puhkealade (bussipeatuse);
7. Hoone võib ehitada 110 kV liini kaitsevööndisse, kui on tagatud 10 m puhasvahe projekteeritava ehitise äärmise elemendi ja õhuliini äärmise juhtme vahel;
8. 110kV õhuliini kaitsevööndis paigaldada kommunikatsioonid min. 1,0 m sügavusele;
9. 110kV õhuliini kaitsevööndis ei ole lubatud kõrghaljastus. 110 kV õhuliini kaitsevööndis on lubatud haljastus kõrgusega kuni 3 m maapinnast, ületades 3 m nõuet liini kaitsevööndis võib Elering AS ehitise riket või selleks ohtu põhjustava puu, põõsa ja oksa eemaldada, ning riket või ohtu põhjustava puu, põõsa ja oksa raiumisest ei pea kinnisasja omanikku eelnevalt teavitama;
10. Haljastus (puud, põõsad jms) masti mistahes lähimale elemendile lähemal kui 3 m ei ole lubatud;
11. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused;

12. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 m;
13. Kaeve- ja tõstetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kooskõlastamist, vormikohase taotluse esitamist ja kaitsevööndis töötamise loa väljastamist Elering AS-lt. Taotluse vorm, esitada e-posti aadressile [Kaitsevööndis tegutsemise luba | Elering](#).

/allkirjastatud digitaalselt/

Erki Autalu

Elering AS

Liinide hooldusjuht

tel. 5394 4581