



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Viljandi

29.12.2017 nr 7.2-6.3/2547

27.11.2017. a toimunud tuleohutusülevaatusel MTÜ Tääksi Spordiklubile kuuluvas Tääksi Puhkemaja hoones, aadressil Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3424-2.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Ats Tarto, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile – Combimill Sakala OÜ (reg.kood 12216538) – järgmise ettekirjutuse, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

Varustada Tääksi Puhkemaja hoone autonoomsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemidega sellisel, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste kiire ja ohutu evakueerumine.

Alus: Tuleohutuse seadus §6 lg 1, Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 29 lg 1 p 4 ja lg 2.

Tuleohutuse seadus § 6 lõige 1 alusel peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuaatsioon ning kergesti läbitav evakuaatsioonitee.

Siseministri määrus nr 17 § 55 lõige 2 alusel peab enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, evakuaatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri määrus nr 17 § 29 lõige 1 punkt 4 ja lõige 2 alusel peab autonoomne suitsuandur olema kuni 300-ruutmeetrisel pindalaga IV kasutusviisiga (kogunemishooned, -ruumid) hoone igas ruumis, väljaarvatud sanitaarruumis, ning olema ühendatud elektrisüsteemi ja varustatud varutoitega.

Paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/3424-2 fikseeriti, et Tääksi Puhkemaja hoonesse on paigaldatud autonoomsed suitsuandurid, kuid need ei ole ühendatud autonoomsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi. Hoones on saal, mis mahutab kuni 20 inimest, mistõttu peavad hoone tulekahjusignalisatsioonandurid olema ühendatud süsteemi. Samuti on hoone ehitusprojektiga hoonesse ette nähtud autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Võimaliku tulekahju korral on vajalik alarmeerida inimesi, kes võivad olla ohustatud, suitsu

tekkimisel majutusruumidesse, et inimestel oleks võimalik ehitisest evakueeruda ja oleks võimalik inimesi ehitisest evakueerida.

Täitmise tähtaeg: 01.05.2018. a

Sunnirahahoiautus: kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha **400 (nelisada) eurot**.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank pangaarvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: **“MTÜ Tääksi Spordiklubi 29.12.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2547”**.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lõige 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtlikutähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn.) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuseesitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Ats Tarto

Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Lõuna päästekeskus

Sigrit Murdla

+372 435 4517

sigrit.murdla@rescue.ee