



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 23.10.2023 nr 6-2.1/3202-3

Meie 07.11.2023 nr 7.2-3.4/6411-4

Lepplaane tn 11 DP kooskõlastamisest

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Omikron Invest OÜ poolt koostatud töö nr 2022-12 Pärnu maakond, Tori vald, Are alevik, Lepplaane tn 11 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale.

Juhin tähelepanu, et ehitistevaheline ohutu kaugus naaberkinnistutel paiknevate ehitistega peab olema vähemalt 40 meetrit.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Raud
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud
+372 5334 5835
anastasia.raud@rescue.ee