



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 22.05.2024 nr 6-1/3298

Meie 30.05.2024 nr 7.2-3.1/3126-2

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks (Rae küla
Taevavärava tee 10-13 ja Sarapiku II
kinnistute lähiala detailplaneering)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder Loov Arhitektid OÜ poolt koostatud „Rae küla Taevavärava tee 10-13 ja Sarapiku II kinnistute lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

- 1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei vasta asjakohasele normile.**
Alus: SM määrus nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3.
Selgitus:
Kinnistu alumises osas ei ole hinnanguliselt tuletõrjevesivarustuse tagatud.
Vajadusel ka kirjeldada kuidas tagatakse puuduolev kustutusvesi.
- 2. Tagamata päästetehnika ligipääs eritehnikaga ümber hoone lähtudes esitatud põhijoonisest.**
Alus: EVS 812-7:2018 p 14.1.7

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor