




22287 Liispõllu-Järvselja-Aravu tee 12,31 km



Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.



Projekt							Tellija		
Lusti kinnistu elektriliitumine. Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond							Elektrilevi OÜ		
 <div>LEONHARD WEISS</div> <div>LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486</div>	Joonis		Ristmeväli				Joonise nr LC0904_TP_EL-4-02		
	Projekteeris	Raido Rebane		11.06.2024		372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250	
	Kontrollis	Andres Mee		11.06.2024		+372 511 9005	Stadium	Tööprojekt	
	Projektijuht						Keel EST	Leht 1	Lehti 1