TINGMÄRGID:

- Projekteeritud liitumiskilp
- 1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- 1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- D - Olemasolev drenaažitrass
- Võsaraie
- Katastripiir

MÄRKUSED:

1. Elektrikarjuse saab vajadusel kokkuleppel maaomanikuga ehituse ajaks eemaldada.

8

6

3

11

5

4

Meose
45401:003:0281

Pärna
45401:002:0287

Pärna
45401:002:0288

Meose
45401:002:0282

Pärna
45401:002:0288

Lusti
45401:002:0289

Pihla
45401:002:0262

Nurga
45401:002:0260

22287 Liispõllu-Järvselja-Aravu
45401:002:0329

Tiik

Ristumisel kruusateega paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1,5 m sügavusele ja truubi põhjast min 1 m sügavusele, 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=25 m.

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassidega paigaldada kaabel kinnisel meetodil 0,5 m altpoolt.

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassidega paigaldada kaabel lahtisel meetodil 0,5 m altpoolt 750N Ø160 kaitsetorusse, trass=6 m.

Kaabel paigaldada 1 m kaugusele kinnistupiirist.

Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.

Võsaraie ca 55 m².

Ristumisel puude ja tiigiga paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1 m sügavusele tiigi põhjast 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=25 m.

MPL427571
M4 - LK229356
AXPK4G50, trass=188 m, L=200 m.
Kaabel paigaldada 1 m kaugusele kruusateest, 1 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

LK229356

Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp LK229356 paigaldada Pärna kinnistule ca 5 m kaugusele kruusateest.
Ehitada tarbijale kaitsetoru, L= 2 m ning maandus ja pot. ring.
Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

Projekt: **Lusti kinnistu elektriliitumine. Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis: **Asendiplaan**				Joonise nr: **LC0904_TP_EL-4-01**	
Projekteeris	**Raido Rebane**		11.06.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava: M 1: 500	
Kontrollis	**Andres Mee**		11.06.2024	+372 511 9005	Staadium: Tööprojekt	
Projektijuht					Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1