

Saatja: Maksim Zelenski [Structure Engineering OY] <maxim@strueng.ee>

Saadetud: 26.08.2025 16:51

Adressaat: Päästeamet <info@paastemet.ee>

Teema: Ebatäpsus „Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte“ dokumendis. Mittepõlev materjal.

Manused: EiT76nesZmqb1Brm.png

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Päästeameti veebilehe „Juhendite“ jaotises asuvas dokumendis „Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte“ <https://www.rescue.ee/files/2020-09/est-rgb.pdf?9867bcada1> esineb ebatäpsus mittepõleva materjali klassifikatsiooni osas. Selline puudujääk võib põhjustada arusaamatusi nendele isikutele, kes juhinduvad dokumentidest vormistatud teabest ilma vastavat standardit põhjalikumalt uurimata, sealhulgas ehitusvaldkonnas tegutsevad spetsialistid.

Nimetatud dokumendi punktis 2.3.1 esitatud joonisel on tuvastatud ebatäpsus: materjalid tuletundlikkusega „B“ on märgitud mittepõlevateks materjalideks. Vastavalt Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 § 8-le on B-klassi tuletundlikkusega materjalid siiski liigitatud süttivateks. Euroopa standardi EVS-EN 13501-1:2019 kohaselt vastavad mittepõlevate materjalide nõuetele vaid A1 ja A2 klassi materjalid.

Palun parandada nimetatud ebatäpsus.



--

Lugupidamisega,

Maksim Zelenski,
Tuleohutusekspert, tase 6
GSM: +372 56470310

=====
Structure Engineering OÜ