

Egle Ninep-Kaselt
Enersense AS
egle.ninep@enersense.com

Teie 27.11.2023

Meie 30.11.2023 nr 3-1.1/2023/6943-2

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) uue taotluse Teie poolt Enefit Connect OÜ tellimusel koostatava elektriliitumise tööprojekti töö nr 36/9768 „Kalda liitumine madalpingel Sõitme küla, Kuusalu vald, Harjumaa LR9678“ kooskõlastamiseks.

Projekti raames on planeeritud paigaldada RMK hallatavale kinnistule Suurekuuse (katastritunnus 35301:001:1071) 0,4 kV maakaabel kaitsetorus.

RMK keeldus 27.11.2023.a kirjaga nr 3-1.1/2023/6943 projekti kooskõlastamisest ning palus muuta projektlahendust selliselt, et RMK hallatava maa osas projekteerida kaitsetorus maakaabli paigaldus **minimaalselt 1,2 m** sügavusele. Projekti uude versiooni on viidud vajalik muudatus sisse. RMK kooskõlastab tööprojekti töö nr 36/9768 „Kalda liitumine madalpingel Sõitme küla, Kuusalu vald, Harjumaa LR9678“ projektlahenduse eelnimetatud kinnistu osas.

Kasvavate metsa raadamise (kasvavate puude ja võsa raie) vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala plaaniga dwg-formaadis failina (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Kirde regioonile kirde.regioon@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid ja raiutavad puud peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Teatame siinjuures, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maaõiguse spetsialistile Urve Jõgi (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem

506 6931 ida-harjumaa@rmk.ee