

Stanislav Tõnissaar

To: ivena@hot.ee
Subject: Ettekirjutuse täitmisest

Tere

Päästeamet on andnud 19.07.2018 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1471 milles sisalduvate ettekirjutustega kohustati haldusakti adressaati täitma järgnevaid nõudeid:

1. Eraldada hoones kaks evakuatsioonitrepikoda omaette tuletõkkeseksiooniks.

Täitmise tähtaeg: 01.12.2020

Sunniraha hoiatus: sunniraha 2000,00 (kakstuhat) eurot.

2. Moodustada elektrilbi ruumist omaette tuletõkkeseptsioon.

Täitmise tähtaeg: 01.12.2020

Sunniraha hoiatus: sunniraha 500 (viissada) eurot.

3. Eemaldada kortermaja üldpinnalt ja elektrilbiruumist põlevmaterjal.

Täitmise tähtaeg: 01.09.2018

Sunniraha hoiatus: sunniraha 500 (viissada) eurot.

4. Tagada koridori uste avamine evakuatsioonitrepikotta ilma abivahenditeta.

Täitmise tähtaeg : 01.09.2018

Sunniraha hoiatus– sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

08.02.2021 seisuga ettekirjutuse täitmisest Päästeametit teavitatud ei ole. Palun andke teada kas

ettekirjutused on täidetud ning edastage tõendid nende täitmise kohta hiljemalt 19.02.2021 e-maille

stanislav.tonissaar@rescue.ee

Tervitades

PÄÄSTEAMET

Põhja päästkeskuse
ohutusjärelvalve büroo

Stanislav Tõnissaar
Juhtivinspektor
mob: +372 53236619
Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti
www.paasteamet.ee

