

Saatja: Maarja-Liisa Pikkmaa <maarjaliisa@vanalinnaehitus.ee>

Saadetud: 27.09.2024 14:13

Adressaat: PÄA Põhja <pohja@rescue.ee>

Teema: RE: Lasteaia tn 6 - Tabasalu - evakuatsiooniteel paiknevad mööblikilbid

Manused: image001.jpg; Trepikoja viimistlus ja valgustus.pdf

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Palun vastust allolevale küsimusele.

Tervitustega

Maarja-Liisa Pikkmaa

Projektijuht

tel +372 5342 7877

vanalinnaehitus.ee



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

From: Maarja-Liisa Pikkmaa

Sent: Friday, September 27, 2024 2:11 PM

To: kirill.nimtsuk@rescue.ee

Subject: Lasteaia tn 6 - Tabasalu - evakuatsiooniteel paiknevad mööblikilbid

Tere Kirill,

Lasteaia tn 6-11 on valmimas kortermaja (TP2), mille fuajees soovitakse kasutada ribipaneele.

Evakuatsioonitee seinakate peab vastama B-s1, d0 klassile

Hetkel on valikus järgmine toode:

VAGA paneel koosneb vildist ja ribidest -must MDF Fibrilux- sert olemas, mis spoonitakse tammespooniga, millel ei ole tulekindlust ehk selle tulekindlus tekitatakse Fontefire lakiga ja selles osas annab laki pealekandja deklaratsiooni.

Kas Fotefire lakk sobib evakuatsiooniteele?

Lisaks on samas trepikojas ka tammespooniga liftišahti kattepaneelid, millele arhitekt pole tuletundlikkuse klassi andnud.

Kas ka need paneelid tuleks katta Fontefire lakiga?

Lugupidamisega

Maarja-Liisa Pikkmaa

Projektijuht

tel +372 5342 7877

vanalinnaehitus.ee



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.