

Siseministri 7. jaanuari 2013. aasta määruse nr 1
 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja
 ehitistele, kust tuleb automaatse
 tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteate
 edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate
 edastamise ja sellest loobumise kord“
 LISA 2
 (siseministri 29.10.2025 määruse nr
 33sõnastuses)

**Ehitised, kus tuleb edastada automaatse
 tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated
 Häirekeskusesse**

| Ehitise kasutusviis | Ehitist iseloomustavad näitajad | | |
|---|--|---|--|
| | 1) kasutajate arv | 2) tuleohuklass ja tehnoloogilised protsessid | 3) ohtlikud ained ja nende kogused |
| Ravi- ja hoolekandeesutus | üle 50 | — | — |
| Suurõnnetuse ohuga või ohtlike ettevõtete tööstushoone* | — | 2. või 3. tuleohuklass ja milles on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõue ning kus toimuvad ohtlike kemikaalidega töö- või tehnoloogilised protsessid | üle 50 tonni ammoniaaki või üle kümne tonni kloori |

* Rakendatakse tulpa 2 või 3.