



MÄÄRUS

29.10.2025 nr 33

**Siseministri 7. jaanuari 2013. aasta määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“**

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 ja § 36 lõike 6 alusel.

Siseministri 7. jaanuari 2013. aasta määruses nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“ tehakse järgmised muudatused:

- 1) paragrahvi 3 punktis 5 ja paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse lauseosa „standardiseeria EN54“ lauseosaga „standardisari EVS-EN 54“;
- 2) paragrahvi 6 lõikes 5 asendatakse lauseosa „EVS-EN 60079-0“ lauseosaga „EVS-EN IEC 60079-0“;
- 3) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse lauseosa „EVS-EN 60849“ lauseosaga „EVS-EN 50849“;
- 4) paragrahvi 16 pealkirja täiendatakse pärast sõna „teatedastussüsteemiga“ sõnadega „teate edastamiseks Häirekeskusesse“;
- 5) paragrahvi 16 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Päästeamet võib anda kooskõlastuse ehitise ühendamiseks Häirekeskusega, kui:

- 1) ehtis või selles paiknev vara on arhiiv, muuseum, muu riiklikult olulise väärtusega ehtis, kuni 50 kasutajaga ravi- ja hoolekandetasutus, alaliselt mehitamata majutustasutus, elutähtsa teenuse osutamiseks vajalik ehtis või suurõnnetuse ohuga või ohtlik ettevõtte, kui selle ohualasse jääb elumupiirkond;
- 2) on täidetud automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile esitatud nõuded ja
- 3) tulekahju korral ei ole tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine muul viisil ja kiire evakuatsioon ehitisest.“;

6) paragrahvi 17 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui ehitise omanik või valdaja on liitnud ehitise tulekahjusignalisatsioonisüsteemi Häirekeskusega, lõpetab Päästeamet käesoleva määruse lisa 2 nimetatata ehitiste osas automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teadete vastuvõtmise Häirekeskuses alates 2026. aasta 1. maist, kui omanik või valdaja ei ole esitanud Päästeametile hiljemalt 2026. aasta 1. märtsiks taotlust automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teadete jätkuvaks edastamiseks Häirekeskusesse. Päästeamet otsustab taotluse rahuldamise käesoleva määruse paragrahvi 16 lõike 3 alusel.“;

8) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui ehitiselt ei edastata alates 2026. aasta 1. maist automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teateid Häirekeskusesse, kajastatakse sellekohane teave automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi dokumentatsioonis ja tulekahju korral tegutsemise plaanis hiljemalt 2026. aasta 1. juulis.“;

9) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

(allkirjastatud digitaalselt)

Igor Taro  
siseminister

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Miilits  
kantsler