



TINGMÄRGID:

	Projekteeritud 0,4kV maakaabel
	Projekteeritud kaitsetoru 750N
	Projekteeritud reservoru tarbijakaabli sisestuseks
	Projekteeritud liitumiskilp soklil
	Projekteeritud maandus

MÄRKUSED:

- Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr. 495642
- Projekti asendiplaani koostamisel on aluseks võetud OÜ Kirjanurk geodeetilist alusplaani - töö nr. 13600G - 16.05.2025.
- Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
- Kaabli trass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.
- Riigiteemaal paigaldada haljasalal min. 1,2 meetri sügavusele 750N kaitsetorusse. Eramaal paigaldada avatud meetodil min 1.0 meetri sügavusele, 750N kaitsetorusse.
- Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt EL-5-01 Elektriskeem.
- Transpordiameti maal ei ole kõrvale kalded projektist lubatud.**

Märkused:

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 02.05.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	13600P	OBJEKT	Rakvere-Rannapungerja tee tänavavalgustuse elektriliitumine		
TÖÖ KOOD	LC3854	AADRESS	Piira küla Vinni vald Lääne-Viru maakond		
KOOSTAS	M. Iila	FAIL	13600P_TP_EL-4-01_Asendiplaan		
KONTROLLIIS	S.Pärk	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS	
KOOSTATUD	12.06.2025	1:500	1 / 1	Asendiplaan	



Kirjanurk

TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104