


59201: 002: 0565
Välja-jaogu

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL230206; AL 3x240 mm²
(ÖL M39 - AL15759)
L= 415/440 m (trass/kaabel)

59201: 001: 0781
Nuki

- KP: PEØ160; 1250N; L= 15 m
- kiinisel meetodil
- vt joonis IP7010-6
- KP: PEØ160; 450N; L= 76 m
- sügavusel 1,0 m toru pealt
- KP: PEØ160; 750N; L= 6 m
- sügavusel 1,0 m toru pealt



Projekt:	Valljala - Kõljala 10 kV liini rekonstrueerimine				Tellijä:	Elektrilevi OÜ		
Jõepepa, Võrsna, Sagariste ja Elste küla, Saaremaa vald, Saare maakond								
Joonis:	Asendiplaan				Joonise nr:	IP7010-1		
<div>DRAFTIT</div> <div>DRAFTIT OÜ Reg. koost 14231335 Imetajate 3, 50412 Tenu info@draftit.ee</div>		Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5348 2352				
					Mõõtkava	1:500	Leht	Lehti
					Stadium	Tööprojekt	12	16