



PÄÄSTEAMET

Anti Annus
Paide Linnavalitsus
paide@paide.ee

Teie 16.07.2024 nr 7-1/24/ 36-5

Meie 19.07.2024 nr 7.2-3.4/4077-4

**Tööstuse tn 36 ja Tööstuse tn 34
detailplaneeringu tingimuslik
kooskõlastamine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Projekt363 OÜ poolt koostatud Järva maakond, Paide linn, Tööstuse 36 ja Tööstuse 34 kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmisel tingimusel:

1. Tööstuse 36 ja Tööstuse 34 planeeritavate hoonete eripõlemiskoormus võib olla kuni 600 MJ/m² kohta. Seda seepärast, et välise tulekustutusvee vooluhulgaks on valitud 10 l/s 3 h jooksul.

Alus: Tuleohutuse seadus § 23 lg 1 ja 2; Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord § 7 lg 1.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Paide Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Varik-Sau
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lääne päästekeskus

+372 4892005
tiit.varik-sau@rescue.ee