



PÄÄSTEAMET

Üllar Laid
Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 06.08.2024 nr 8-3/30-3

Meie 19.08.2024 nr 7.2-3.4/5152-1

**Kärdla linnas asuva Rookopli tn 20
maaüksuse detailplaneeringu eskiisi
avalikustamine**

Austatud Üllar Laid

Päästeameti Lääne päästekeskus esitab eskiisi Rookopli tn 20 Kärdla kinnistu detailplaneeringule ettepanekud Hiiumaa Vallavalitsusele.

Välise kustutusvee tagamise lahendus tuleb anda vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule.

Planeeringujoonisel ei ole kajastatud tuletõrje veevõtukohad. Veevõtukoht peab paiknema ehitise sissepääsust ja tuleohutuspaigaldiste päästemeeskonna toitesisenditest kuni 200 meetri kaugusel.

Alus: TuoS § 23 lg 2 ja § 24 lg 4

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Galina Kiivit
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Galina Kiivit
+372 4725105
galina.kiivit@rescue.ee