



Hr Hanno Pevkur
Kaitseministeerium

Teie: 09.05.2025 nr KAM/25-0499/-1K

Meie: 02.06.2025 nr 1-7/126-3

**Kaitseministri määruse "Sõjarelva,
relvasüsteemi, sõjarelva laskemoona ja
lahingumooni käitlemise nõuded ja kord"
eelõu**

Austatud minister

Siseministeerium koosõlastab „Sõjarelva, relvasüsteemi, sõjarelva laskemoona ja lahingumooni käitlemise nõuded ja kord“ eelõu järgmiste märkustega.

1. Määrusega kehtestatakse muuhulgas relvahoidlate ja -tehaste ehituslikud, turvalisuse ning muud nõuded. Eelõu seletuskirjas on selgitatud, et eesmärk on eristada relvahoidla ja relvatehase ehituslikke ja turvalisuse nõudeid ning luua paindlikumaid võimalusi sõjarelva, relvasüsteemi, sõjarelva laske- ja lahingumooni käitlemiseks. Siseministeeriumi hinnangul on oluline tagada nii relvahoidlate kui -tehaste turvalisus ning seal paiknevate relvade ja mooni hoiustamine ja käitlemine. Seetõõtu oleme seisukohal, et eelõus vajavad täiendamist 6. peatükis sätestatud nõuded sõjarelva, relvasüsteemi ja sõjarelva laskemooni hoidmisele relvatehases. Juhime tähelepanu, et relvahoidla seintele on esitatud minimaalsed konstruktsioonilised nõuded (§ 9 lg 5), kuid relvatehase seintele ei ole õhtegi nõuet kehtestatud. Olukorras, kus sõjarelva, relvasüsteemi ning nende olulisi osasid võib hoida väljaspool relvakappi või relvahoidlat nii kaua, kui on vaja sõjarelva või relvasüsteemi valmistamiseks, parandamiseks jne (vt § 7, § 13 lg 1), on oluline, et ka relvatehase seintele oleks kehtestatud miimumnõuded. Eelõu kohaselt on sätestatud nõue vaid relvatehase ruumide konstruktsioonis, avatäidetes, tehnilistes lahendustes, viimistluses ja sisustuses kasutatavatele materjalidele (§ 15 lg 1). See tähendab, et materjali pealispind peab vastama siseministri 30. märtsi 2017. a määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“

1.1. Siseministeeriumi ettepanek:

Arvestades, et relvahoidla ruumide konstruktsioonile, avatäidetele, tehnilisele lahendusele, viimistlusele ja sisustusele on ette nähtud nõue, et need peavad vastama siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ sätestatud tuleohutusklassile TP 1, näha ette samalaadne nõue ka relvatehasele.

2. Määruse eelõu §-s 7 ja § 13 lõikes 1 nähakse ette võimalused sõjarelva ja relvasüsteemi hoiustamiseks väljaspool relvakappi või relvahoidlat. Eelõu § 7 kohaselt võib sõjarelva, relvasüsteemi ning nende olulisi osasid hoida väljaspool relvakappi või relvahoidlat relvatehases nii kaua, kui on vaja nende valmistamiseks, parandamiseks, õmbertegemiseks,

lammutamiseks või laskekõlbmatuks muutmiseks. Sisuliselt võib eelnõu kohaselt hoida relvatehases lammutamise eesmärgil täiesti töökorras sõjarelvade või relvasüsteemi, või valmistamise eesmärgil kuni 99% valmis sõjarelvade ilma, et seda peaks vahepeal hoidma relvakapis või relvahoidlas. Teisisõnu, on teoreetiline võimalus, et relvatehases hoiustatakse sõjarelvi või relvasüsteeme, mida on võimalik, kas täielikult või lihtsasti muudetavalt muuta laskekõlblikuks. Selliste relvade hoiustamine peaks ennekõike toimuma, kas relvakapis või relvahoidlas.

Eelnõu § 13 lõike 2 kohaselt võib relvatehase territooriumil hoida raskerelvi või sellel põhinevaid relvasüsteeme, kui raskerelvalt või sellel põhineval relvasüsteemilt on eemaldatud oluline osa, mis muudab raskerelva või relvasüsteemi kasutamise võimatuks. Eelnõus ei ole täpsustatud, kus ja kuidas peab hoiustama raskerelvalt või selle põhineval relvasüsteemilt eemaldatud olulist osa.

2.1. Siseministeeriumi ettepanek on sõnastada eelnõu § 7 tekst järgmiselt:

„Sõjarelvade, relvasüsteemi ning nende olulisi osasid võib hoida väljaspool relvakappi relvatehases nii kaua, kui on vaja sõjarelvade või relvasüsteemi valmistamiseks, parandamiseks, ümbertegemiseks, lammutamiseks või laskekõlbmatuks muutmiseks ja nende vahepealne paigutamine vajalike tööde tegemiseks ei ole töö iseloomust sõltuvalt võimalik või mõistlik.“

Lisaks täiendada seletuskirja näidetega, millal sõjarelvade või relvasüsteemi ei ole mõistlik tööde kestel paigutada relvakappi või relvahoidlasse. See tagaks õigusselguse ja välistaks eelnimetatud esemete põhjendamatu hoiustamise pikemaajaliselt väljaspool relvakappi või relvahoidlat.

2.2. Siseministeeriumi hinnangul tuleks eelnõu § 13 täiendada lõikega, mis sätestab tingimused relvatehase territooriumil hoitavalt raskerelvalt või sellel põhinevalt relvasüsteemilt eemaldatud olulise osa hoiustamisele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Igor Taro
siseminister