

Signe Kasepalu  
K-Projekt AS  
signe.kasepalu@kprojekt.ee

18.01.2024 TTNJ-003

### **Tehnilised tingimused**

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimiseks (**kuni 1,5 m<sup>3</sup>/ööp**)  
aadressil **Suur-Lootsi tn 8**, Narva-Jõesuu linn  
Katastriüksus 51301:001:0029

Tehnilised tingimused väljastatakse kinnistule alljärgnevas:

### **Veevarustus**

1. Projekteerida ja ehitada uus veetorustiku sisend Ø arvutuslik, alates Suur-Lootsi tn 10 ühiskasutatavast plastik veetorustikust, Ø De50 mm.
2. Veetorustiku ühendus teostada olemasoleva maakraani MK-1456 kaudu (maapind – 3,69; toru põhi – 1,86; maakraani koordinaadid: (X= 6598649.879; Y= 729150.179), mis asub kinnistu piiril linna maal. Kõrgussüsteem on EH2000.
3. Maakraani kohale projekteerida ja paigaldada plastkaev sulgarmatuuri ja veemöödusõlmega.

### **Kanaliseatsioon**

#### **I-variant**

1. Projekteerida ja ehitada uus „õuekanaliseatsioon“.
2. „Õuekanaliseatsioonist projekteerida ja ehitada torustik (Ø arvutuslik), kuni isevoolse kanaliseatsioonitorustikuni Ø De315 mm, alates Suur-Lootsi tn 10.
3. Kinnistu väljuva kanaliseatsioonitorustiku ühendamise teostada olemasolevas kanaliseatsioonikaevus KK-21, mis asub linna maal (maapind 3,88; toru põhi 1,00). Kõrgussüsteem on EH2000.
4. Kanaliseatsioonikaevu koordinaadid: (X= 6598671.78; Y= 729142.95).

#### **II-variant**

1. Projekteerida ja ehitada uus „õuekanaliseatsioon“.
2. „Õuekanaliseatsioonist projekteerida ja ehitada torustik (Ø arvutuslik), kuni isevoolse kanaliseatsioonitorustikuni Ø Dn 500 mm.
3. Kinnistu väljuva kanaliseatsioonitorustiku ühendamise teostada olemasolevas kanaliseatsioonikaevus K01296, mis asub linna maal (maapind 2,89; toru põhi 0,70). Kõrgussüsteem on EH2000.
4. Kanaliseatsioonikaevu koordinaadid: (X= 6598667.93; Y= 729177.61).

**Sademevee ja drenaaživee ärajuhtimine kanaliseatsioonitorustikku on keelatud.**

### **Sademeveekanaliseatsioon**

1. Drenaaži- ja sademevete ärajuhtimise projekteerimine lähimasse sademeveekanaliseatsiooni süsteemi tuleks eelnevalt kooskõlastada sadeveekanaliseatsiooni torustikkude omanikuga: esmalt Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja siis AS-ga Narva Vesi.

### **Lisatingimused:**

- **Kanalisatsiooni olemasolevad kaevuluugid tuleb tõsta samale tasapinnale maapinnaga. Magistraaltorustikul asuvate kanalisatsioonikaevude kohale ja torustike kaitsevööndisse on keelatud paigaldada rajatisi, kuna see raskendaks edaspidi kanalisatsioonisüsteemide hooldamist.**
- **Ühenduse ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonivõrku teostavad ainult AS Narva Vesi töötajad.**
- Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.
- Enne ehitusloa väljastamise taotlemist tuleks projekt kooskõlastada AS-iga Narva Vesi.
- Sõlmida AS-iga Narva Vesi veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise leping.
- Ehituse lõppedes esitada AS-ile Narva Vesi teostusjoonis DWG-formaadis.

/digiallkiri/

Jevgeni Aare

võrkude spetsialist