



TINGMÄRGID

- olemasolevad krundipiirid
- olemasolev elektri maakaabel
- olemasolev maa-alune veetorustik
- olemasolev kanalisatsioonitrass
- olemasolev sidekaablikanalisatsioon
- olemasolevad kaitsevööndid
- plan puud (soovituslikud)
- plan ühisveetorustik
- plan ühiskanalisatsioonitorustik
- likvideeritavad kommunikatsioonid

KASUTATUD TINGMÄRGID CRUSTA PROJEKT TÖÖ NR. 140623

- Projekteeritav välisvalgustuse liituskilp
 - Projekteeritav välisvalgustuskabel Ø75mm montaaorus
 - Projekteeritav välisvalgustuse kaitsetoru
 - Projekteeritav välisvalgustuse maandus
 - 20m Cu25mm² kaablikaevendis
 - Projekteeritav kergtee välisvalgustuse
 - 6m kooniline metallmast LED valgustiga
- Mastvalgusti tähistus:
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| Fiidri nr | Valgusti nr |
| Võimsus | Faas |
| Masti kõrgus maapinnast | Konsooli pikkus |
- Projekteeritav liitumiskilp
 - Projekteeritav transiitkilp
 - Projekteeritav 0,4kV kaabel Ø110mm 750 N/m kaitsetorus
 - Projekteeritav tsingitud terasest maandur Rd50mm² pinnases kaablite all
 - Projekteeritav reservoritu Ø110mm 750 N/m
 - Projekteeritav reservoritu Ø75mm 750 N/m
 - Asfaltkatte taastamine

TELLIJAS Loo Elekter AS Mäeotsa tee 4 o/ü	OBJEKTI NIMETUS Mäeotsa tee 4 m/ü tehnovõrgud	TÖÖ NUMBER 140623 160623
TÖÖ TEOSTAJAS JAAN KÄNDMAA	OBJEKTI ADRRESS Loo alevik, Jõeähtme vald, Harjumaa	STADIUM PÕHIPROJEKT
Crusta projekt Crusta projekt OÜ EL11023777-0001 REGISTRIKOOD 11023777	MOOTKAVA 1:500	LEHT EV-1
TEL 6551006/55612034 joon@crusta.ee	Elektrivõrgust ja välisvalgustus	MUUDATUS KUIPÄEV mai 2024.a.