

Saatja: Tatjana Tšernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Saadetud: 11.10.2022 12:03
Adressaat: 'Arvo Veltri' <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Koopia: <maantee@transpordiamet.ee>
Teema: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM_06.09.2022
Manused: image001.png; 22008_TP_TilguTeeIIetappValgustusHarkuVald.zip;
kiri_Tilgu_tee_II_etapi_teevalgustuse_ehitusprojekti_vastuskiri_4863.asice

Tere.

Saadan projekti "Tilgu tee (riigitee nr 11414 km 0,50-1,75) tänavavalgustuse projekteerimine, Meriküla, Harku vald, Harjumaa." kogu dokumentatsiooni kooskõlastamisele.

Riigimetsa Majandamise Keskus-ga (RMK-ga) on projekt kooskõlastatud (kooskõlastuse digikonteiner on manuses).

Lugupidamisega,
Tatjana Tšernetsova
AS Elektritsentrum
tatjana@elektritsentrum.ee

From: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Sent: Tuesday, September 6, 2022 1:43 PM
To: Tatjana Tšernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Subject: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM_06.09.2022

Tatjana Tšernetsova
AS Elektritsentrum
Tere

Esitatud mastide asetuse ja lahendusega nõus. palun esitage projekt täismahus sh lisage palun joonis riigi teemaa taastamise osas kus see vajalik, nimelt kohtades kus on vaja mastide asukohas teha kaevetöid suuremas mahus kui tavakohaselt.

Ärge unustage palun IKÕ plaane.

Arvo Veltri
peaspetsialist
Projekteerimise osakond
Taristu kooskõlastuste üksus
GSM 516 4006
arvo.veltri@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee
Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Tatjana Tšernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Sent: Friday, August 12, 2022 2:18 PM
To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere.

Kirjutan seoses tööga "Harjumaa, Harku vald, Meriküla, Tilgu tee (riigitee nr 11414 km 0,50-1,75) tänavavalgustuse projekteerimine."

Saadan korrigeeritud plaani õhuliinkaabli trassi ja valgustusmastide asukoha koostööstamiseks, sooviks saada Teie arvamust. Plaan on korrigeeritud vastavalt Transpordiameti nõuetele. Kui trassi asukoht sobib, siis saadan kogu vajaliku dokumentatsiooni projekti koostööstamiseks.

Lugupidamisega,
Tatjana Tšernetsova
AS Elektritsentrum
tatjana@elektritsentrum.ee

From: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Sent: Wednesday, July 6, 2022 6:28 PM
To: Tatjana Tšernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Cc: Tiit Harjak <Tiit.Harjak@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tatjana Tšernetsova
AS Elektritsentrum
Tere
Teen ettepaneku teha koosolek läbi teams keskkonna reedel, 8.07 algusega kell 9.00.
Palun kinnitust kas Teile sobib ja vormistan kutse.

Arvo Veltri
peaspetsialist
Projekteerimise osakond
Taristu koostööstuste üksus
GSM 516 4006
arvo.veltri@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee
Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Arvo Veltri
Sent: Wednesday, July 6, 2022 7:55 AM
To: 'Tatjana Tšernetsova' <tatjana@elektritsentrum.ee>
Cc: Tiit Harjak <Tiit.Harjak@mnt.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere
Räägin läbi ja pakun Teile aja.

Arvo Veltri
peaspetsialist
Projekteerimise osakond
Taristu koostööstuste üksus
GSM 516 4006
arvo.veltri@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee
Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Tatjana Tšernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Sent: Tuesday, July 5, 2022 8:35 AM
To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere.
Olen nüüd tagasi. Tilgu tee välisvalgustuse projektitööd peaks jätkama.

Lugupidamisega,
Tatjana Tšernetsova
AS Elektritsentrum
tatjana@elektritsentrum.ee

From: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Sent: Tuesday, June 21, 2022 2:26 PM
To: Tatjana Tšernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Cc: Tiit Harjak <Tiit.Harjak@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere
Selge. Palun võtke siis kui puhkuselt tagasi olete ühendust ja lepime kokku.
Muidu plaanisin saata kutse juba 28, 29 juuni.

Arvo Veltri
peaspetsialist
Projekteerimise osakond
Taristu koostööstuste üksus
GSM 516 4006
arvo.veltri@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee

Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Sent: Tuesday, June 21, 2022 2:22 PM
To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere.
Olen 27.06.-03.07 puhkusel, kas võiks paluda aega alates 04.juulist.
Tänan ette!

Lugupidamisega,
Tatjana Tsernetsova
AS Elektritsentrum
tatjana@elektritsentrum.ee

From: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Sent: Tuesday, June 21, 2022 11:07 AM
To: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Cc: Tiit Harjak <Tiit.Harjak@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere
Räägin TRAMi siseringis läbi, kes meie poolt osalevad ning annan teada millal läbi teams-i koosolek teha.

Arvo Veltri
peaspetsialist
Projekteerimise osakond
Taristu kooskõlastuste üksus
GSM 516 4006
arvo.veltri@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee
Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Sent: Tuesday, June 21, 2022 10:39 AM
To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Subject: FW: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_16.06.2022

Tere.
Edastan Harku valla arvamuse Tilgu tee valgustuse kohta.

Lugupidamisega,
Tatjana Tšernetsova
AS Elektritsentrum
tatjana@elektritsentrum.ee

From: Ergo Eesmaa <Ergo.Eesmaa@harku.ee>
Sent: Monday, June 20, 2022 2:40 PM
To: Tatjana Tšernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_16.06.2022

Tere

Juhin tähelepanu, et Tilgu tee liiklussagedus on ka alla 500 auto ööpäevas ehk ma ei saa aru, millest see erand on tekitatud?

Tilgu tee valgustuse 1. etapis oli mastide kaugus sõiduteest 1 m.
Vajadusel olen valmis kohtumisel osalema.

Lugupidamisega

Ergo Eesmaa



arendus- ja haldusosakonna juhataja
Harku Vallavalitsus

From: Tatjana Tšernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Sent: Thursday, June 16, 2022 3:51 PM
To: Ergo Eesmaa <Ergo.Eesmaa@harku.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_16.06.2022

Tere.

Saadan edasi Transpordiameti vastuse Tilgu tee välisvalgustuse kohta.

Küsimus punkti 3 kohta: Kui tagada mastide paigaldamist 2,1 m kaugusele sõiduraja servast, siis tuleb teostada suur metsaraie. Samuti on erakruntide piirid ees. Milline on vallapoolne ettepanek?

Lugupidamisega,
Tatjana Tšernetsova
AS Elektritsentrum
tatjana@elektritsentrum.ee

From: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Sent: Thursday, June 16, 2022 2:26 PM
To: tatjana@elektritsentrum.ee

Cc: Tiit Harjak <Tiit.Harjak@transpordiamet.ee>

Subject: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_16.06.2022

Teie 09.06.2022

Meie 16.06.2022 nr 7.1-2/22/7181-3

Tatjana Tšernetsova

AS Elektritsentrum

Esitasite AS Elektritsentrum töö nr 22008 "*Harjumaa, Harku vald, Meriküla, Tilgu tee (riigitee nr 11414 km 0,50-1,75) tänavavalgustuse projekteerimine.*" Transpordiametile esialgseks läbivaatamiseks riigitee nr 11414 km 0,52-1,69 tee piirides.

Tutvunud esitatud joonisega esitame oma märkused ja ettepanekud projektile (EhS § 99 lg 3):

1. Joonisel ei ole kõiki liikluskorraldusvahendeid, pörkepiire, tähispostid.
- 1.1. Km 0,91-0,99 on pörkepiire, tähispostid paremal pool teed, asukohaga ca 1,0m asfaltkatte servast. Teil on lõigul km 0,71-1,16 valgustusmastid paremal pool teed ning asukohaga 1,0 m asfaltkatte servast – kuhu ja kuidas jääb pörkepiirdega?
- 1.2. Km 1,32-1,48 on pörkepiire, tähispostid paremal pool teed, asukohaga ca 1,0 m asfaltkatte servast. Teil on km 1,32, km 1,49 valgustusmastid paremal pool teed ning asukohaga 1,0 m asfaltkatte servast – kuhu ja kuidas jääb pörkepiirdega?
2. Kas 8 m kõrguste mastidega on tagatud nõue 7,0 m juhtme vähim kõrgus sõiduteest kohtades kus õhuliin ristub sõiduteega kui visangud mastide vahel on 38-41 m?
3. Tee projekteerimise normide lisas (EhS § 99 lg 4) on mõiste:

Vaba ruum

ohutuse tagamiseks liiklevate sõidukite
ja ristprofiilis paiknevate ehitiste ning
seadmete vahele jääv ruum

seetõttu, et teelõigul on

kiiruspiirang 40 km/h.

Tulenevalt ülaltoodud nõuetest ei nõustu valgustusmastide kaugusega 1,0 m asfaltkatte servast palume tagada nõue: mastide kaugus 2,1 m sõiduraja servast (või pörkepiirde taga).

Juhime tähelepanu, et maste ei tohi paigaldada ka teekraavidesse.

Teavitage palun aeg, ma saadan kutse ja räägime need ülaltoodud punktid läbi teams keskkonna üle.

Arvo Veltri

peaspetsialist

Projekteerimise osakond

Taristu kooskõlastuste üksus

GSM 516 4006

arvo.veltri@transpordiamet.ee

www.transpordiamet.ee

Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Tatjana Tšernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>

Sent: Thursday, June 9, 2022 3:45 PM

To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>

Subject: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine

Tere.

Kirjutan seoses tööga "Harjumaa, Harku vald, Meriküla, Tilgu tee (riigitee nr 11414 km 0,50-1,75) tänavavalgustuse projekteerimine." Transpordiamet on väljastanud Nõudeid välisvalgustuse projekti koostamiseks 28.04.2022 nr 7.1-2/22/7181-2.

Enne kogu vajaliku projekti dokumentatsiooni saatmist Transpordiametile kooskõlastamisele, sooviks kooskõlastada/täpsustada õhuliinkaabli trassi ja valgustusmastide asukohta. Arutame Harku valla ametnikuga, kas Transpordiamet võimaldab rajada valgustust mere poolsele alale või pigem kaaluda valgustuse rajamist maa poolsele alale? Oleme käinud kohapeal mitu korda ja valisime looduses valgustusmastidele asukohti nii, et need ei segaks puudele ja peaks kärpima vähem oksid. Saadan projekti asendiplaani läbivaatamiseks, sooviks saada Teie arvamust.

Lugupidamisega,

Tatjana Tšernetsova

AS Elektritsentrum

tatjana@elektritsentrum.ee

tel. 56651037