




- Tähistused
- Projekteeritav MP kaabelin 450N torus(X näitab kaabite arvu)
 - Olemasolev drenaaž
 - Kaasajad
 - Rasala
 - Olemasolev sõltumatuksioon
 - Olemasolev MP kaabelin
 - Olemasolev MP õhulin
 - Olemasolev veetase
 - Olemasolev kanalatsioonitrass
 - Demoniteeritav linnõõgekt
 - Olemasolev KP õhulin
 - Projekteeritav mastilapaam
 - Rekonstrueeritav keskpinge õhulin
 - Projekteeritav lõmmits
 - Projekteeritav mast
 - Projekteeritav tugi

- Märkused
- Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused.
 - Polele kaevetööde lõpu taastada töödele eelnevad olukorrad. Taastada katted.
 - Paigaldus- ja ehitustööde juhenduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide koostööstamisele esitatud nõuetest.