



TERVISEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee
Pargi tee 1
Uulu küla, 86502, Pärnu maakond

Teie 23.02.2026 nr menetlus nr: 536081

Meie 05.03.2026 nr 9.3-1/26/1621-2

**Terviseohutuse hinnang Häädemeeste
Lasteaia rekonstrueerimisprojektile
Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik,
Lasteaia tn 4 Lasteaed.**

Häädemeeste Vallavalitsus pöördus Terviseameti poole taotlusega saada terviseohutuse hinnang ehitusprojektile.

Projekti nimetus: Häädemeeste Lasteaia rekonstrueerimine
Ehitise aadress: Lasteaia tn 4, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald
Projekti staadium: Põhiprojekt
Tellija andmed: Häädemeeste vallavalitsus, Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald
Projekteerija nimi: Termopilt OÜ

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele ja standarditele:

- ☒ rahvatervishoiu seadus;
- ☒ tarbijakaitseseadus;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 26.06.2026 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“;
- ☒ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- ☒ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“;
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;
- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;
- ☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;
- ☒ EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides;
- ☒ EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine;
- ☒ EVS 842:2003 Ehitiste helisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest;
- ☒ EVS 843:2016 Linnatänavad;
- ☐ EVS 840:2017 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes.

Terviseohutuse hinnang: Rekonstrueerimise käigus lammutatakse hoone üks tiib. Ehitatakse välja soojustagastusega ventilatsioon. Lammutatavas hooneosas asuv saal viiakse üle II korrusele. Normdokumentide nimistus ei ole leidnud kajastamist VV määrus 26.06.2025, nr 47 „Lastehoiu- ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“ Projektilt ei nähtu I korrusel asuva sõimerühma pesemisruumi sisseseade, olemas vaid 3 valamut. II korruse ühe rühma pesemisruumis puudub plaanil alusvanniga käsidušš. Ventilatsiooniprojektis palun välja tuua plaanitavate õhuhulkade numbrilised väärtused.

Otsus: Häädemeeste Lasteaia rekonstrueerimine projekt on jäetud KOOSKÕLASTAMATA.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Katrin Tamm
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Katrin Tamm 5526402
Katrin.Tamm@terviseamet.ee