

KESKUS	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	P _{inst} [kW]	KAITSE [A]	JUHISTIK
	S1	SISESTUS LK-ST	0,5	C13	AXPK4G25
		TÕÜP 1+2 PIKSE/LIIGINGEPIIRIKUD, OVR T1 3L Iimp=25kA, Up=1,5kV			
	1	VÄLJÕUSAALI JAOTUSKESKUS VJK		B10	AXPK4G25
	2	VALGUSTUS LIIN-1	1,2	B10	AXPK4G25
	3	VALGUSTUS LIIN-2	0,2	B10	AXPK4G25
	4	VALGUSTUSE JUHTIMINE REGIONAAL TAIMERIGA	0,1	B2	
		VALGUSTUSE JUHTIMINE AEGRELEEGA			
		PÄRAST RAKENDUMIST VÄLJALÜLITAMISE VIIDE 1H			

Kõik kilbist väljuvad kaabliühendused teostada vastavamõõdulistel kaablipukkadel.
KILBI KORPUS CDC040 koos montaažiplaadiga.

NIMIPINGE	400 V	TOIDE	ALT
NIMIVOOL	13 A	VÄLJAVIIGUD	ALT
Pinst	1,4 kW	PAIGALDUSVIIS	PINNASES
Parv	1,4 kW	KESKUSE LIIK	JAOTUSKESKUS LUKUSTATAVA UKSEGA
LATISTIKU SÜSTEEM	TN-S	KILBI MATERJAL	KUUMTSINGITUD TERASPLEKK
VASTUPIDAVUS LÜHISELE	6kA	TEENINDUSVIIS	ÜHEPOOLNE
KAITSEKLASS	IP34D	SILDID JA MÄRGISTUS	VASTAVALT STANDARDILE
AVATUD UKSEGA	IP20	RESERVMAHT	20%

Objekti nimi		Joonise nimetus		Erialo	
MARANA SUUSARAJAD		JAOTUSKESKUSE VJK SKEEM		EL	
Address				Staadium	
Marana küla, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnu MK				Mõõtkava	
				-	
	AS TRIGER J.V.Jannseni 33, Pärnu EL10053247-0001 Reg.nr. 10053247 Tel. 44 31414 triger@triger.ee	Projekt R.Ruubel		Töö nr.	
		Proj. insener L.Orusaar		24010	
		Kuupäev 07.02.2024.a.		Leht	
		Tellija		EL-5-02	
		SAARDE VALLAVALITSUS		Lehti	
				1/1	