



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Margus Ivask
Elva Vallavalitsus
elva@elva.ee

Teie 10.06.2025 nr 6-1/17-10

Meie 26.06.2025 nr 7.2-3.2/3640-1

Keskuse tee 2a detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Tartu maakonnas Elva vallas, Rämsikülas, Keskuse tee 2a kinnistu detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahendus peab vastama siseministri 18.02.2021 a määrusele nr 10. „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Planeeringuala hoonestus paikneb planeeringus näidatud veevõtukohast kaugemal kui 200 m / 400 m mööda teed mõõdetuna.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Elva vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee