



PÄÄSTEAMET

Sillamäe Linnavalitsus
linnaalitsus@sillamae.ee

Teie: 19.02.2019 nr e-kiri

Meie: 01.04.2019 nr 7.2-2.3/2306-2

Sillamäe Eesti Põhikool
sillapk@gmail.com

Teatis

28. juunil 2018. aastal on andnud Päästeameti Ida päästekeskus Sillamäe Linnavalitsusele haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1440 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1327 Sillamäe Eesti Põhikooli hoone kohta, aadressil V. Tškalovi tn 21, Sillamäe.

19. veebruaril 2019. aastal on teavitanud Sillamäe Eesti Põhikool haldusorganit ettekirjutuse punkti nr 1 täitmisest. Esitatud tõendusmaterjalide alusel on lugenud haldusorgan punkti nr 1 täidetuks.

Ühtlasi juhib haldusorgan tähelepanu, et haldusmenetlust nr 7.2-5.4/1440 ei lõpetata, kuna kehtib järgmine ettekirjutus:

- Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1327 punkt 2: Moodustada hoone keskmisest evakuaatsioonitrepikojast omaette tuletõkkeseksioon. Täitmise tähtaeg: **30.03.2019**. Sunniraha hoiatus: 2500,00 (kaks tuhat viissada) eurot. *Ettekirjutuse täitmise tõendamiseks tuleb haldusorganile esitada palub haldusorgan täiendavalt lisaks esitatud vastavusdeklaratsioonile esitada tuletõkkeseksioonide moodustamise osas tuletõkkeuste kohta järgmised dokumendid:*
 1. allkirjastatud kaetud tööde akt (aktis peab selguma, kuidas on avatäide paigaldatud, millised ja kui palju kinnitusvahendeid on kasutatud);
 2. ehituspäevikud (kirjeldus, millised ehitustööd on tehtud);
 3. uste paigaldusjuhend (paigaldusjuhises peab olema informatsioon, mis tingimustes ja mis viisil paigaldatuna toode vastab esitatud nõuetele);
 4. kasutus- ja hooldusjuhend (kirjeldus, millised hooldustingimused ja millise perioodilisusega tuleb teostada);
 5. kasutatud toodete dokumendid (ukse kinnitamiseks ja tihendamiseks kasutatud materjalide dokumendid);

Haldusorgan tuletab meelde, et haldusmenetluses nr 7.2-5.4/1142 on saanud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/962 punkti 4 täitmise tähtaeg:

- Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/962 punkt 4: Kõrvaldada hoone keskse trepikoja I korruse evakuaatsiooniteelt põlevmaterjalist riidehoid või asendada see mittepõlevast materjalist riidehoiuga. Täitmise tähtaeg: **30.12.2018**. Sunniraha hoiatus: 580,00 (viissada kaheksasada) eurot;

Haldusorgan võimaldab aadressaamil esitada elektroonselt ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1327 punkti 2 ja ettekirjutuse nr 7.2-6.4/962 punkti 4 täitmist kinnitavad tõendusmaterjalid hiljemalt

05.04.2019 postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Irina Belik
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee