



TINGMÄRGID:

- 1W1 1W1: Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus 450N
- : Projekteeritud jaotuskilp soklil
- : Projekteeritud maandus
- 100: Projekteeritud mastalajaam
- X: Projekteeritud demonteerimine
- : Projekteeritud maandusjuht
- : Projekteeritud mast
- : Projekteeritud tugi
- ▨: Projekteeritud haljastuse taastamine
- - - - -: Kinnistu piir

MÄRKUSED:

- Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr. IP8267.
- Projekti asendiplaani koostamisel on aluseks võetud OÜ Kirjanurk geodeetilis alusplaani - töö nr. 14012G - 25.08.2025.
- Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
- Kaabli trass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.
- Elektrikaablid paigaldada üldjuhul min 1,0m sügavusele, liikluspindade all min 1,0m. Riigimaanteedel puhul paigaldada kattedest min 1,5m sügavusele tugi- ja kõrvalmaanteedel puhul, põhimaanteedel puhul min 2,2m sügavus kattedest.
- Kui projekteeritav ala asub tiheasustuses, siis paigaldada kaablid alati kaitsetorudesse v.a juhul kui pole näidatud teisiti. 450N - haljasala ja kõnniteede all, 750N - riigimaanteedel alusel maal ja liikluspindadega ristumine lahtisel meetodil, 1250N - kinnine läbimine ja ristumised riigimaanteedega.
- Kaabli ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnormaativse kaitsevööndi tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt EL-5-01 Elektriskeem.

Märkused:  
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis  
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 26.08.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	14012P	OBJEKT	Käru mõisa elektrivõrgu parendus		
TÖÖ KOOD	IP8267	AADRESS	Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald Käru küla		
KOOSTAS	S. Pärk	FAIL	14012P_IP8267_TP_EL-4-01_Asendiplaan		
KONTROLLIS	S. Pärk	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS	Asendiplaan
KOOSTATUD	03.09.2025	1:500	1 / 1		

**Kirjanurk**  
TEL003987 EEG000316 EEP004848  
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543  
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104