

Annika Matson

Saatja: Steven Pärk <steven@kirjanurk.ee>
Saatmisaeg: teisipäev, 7. oktoober 2025 13:39
Adressaat: Annika Matson
Teema: FW: 14012P Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald Käru küla Käru moisa elektrivõrgu parendus

Tere!

Edastan Tellija vastuse allpool kirjavahetuses, toon välja elektrivõrgu inseneri Reigo Käis vastuse: "Täpsustasin, et mastalajaamade puhul ei ole sellist nõuet ning ühtlasi on see ka olemasoleva alajaama asendamine mitte uue alajaama ehitus.
Seega ei ole põhjendatud mahasõidu rajamine."

Kuidas lähme edasi?

Lugupidamisega

 Steven Pärk
Elektriprojekterija
Tel +372 5269877
steven@kirjanurk.ee
www.kirjanurk.ee
Sest meie oskame

From: Ott Martens <Ott.Martens@elektrilevi.ee>
Sent: Tuesday, October 7, 2025 10:18 AM
To: Steven Pärk <steven@kirjanurk.ee>
Subject: FW: 14012P Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald Käru küla Käru moisa elektrivõrgu parendus

Tere, Steven

Inseneri vastus allpool.

Tervitades

Ott Martens

Elektrilevi OÜ
Projektijuht
5346 5835 | Ott.Martens@elektrilevi.ee
Roheline 18, Tartu | elektrilevi.ee



From: Reigo Käis <Reigo.Kais@elektrilevi.ee>

Sent: Tuesday, October 7, 2025 9:56 AM

To: Ott Martens <Ott.Martens@elektrilevi.ee>

Subject: RE: 14012P Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald Kärü küla Kärü moisa elektrivõrgu parendus

Tere

Täpsustasin, et mastalajaamade puhul ei ole sellist nõuet ning ühtlasi on see ka olemasoleva alajaama asendamine mitte uue alajaama ehitus.

Seega ei ole põhjendatud mahasõidu rajamine.

Lugupidamisega

Reigo Käis

Elektrivõrgu insener

Elektrilevi OÜ

+372 5340 3738 | reigo.kais@elektrilevi.ee

Veskiposti 2, 10138 Tallinn | elektrilevi.ee



From: Ott Martens <Ott.Martens@elektrilevi.ee>

Sent: Monday, October 6, 2025 9:36 AM

To: Reigo Käis <Reigo.Kais@elektrilevi.ee>

Subject: FW: 14012P Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald Kärü küla Kärü moisa elektrivõrgu parendus

Tere, Reigo

Andruse piirkond. Küsimus projekteerijal. Mis sinu teadmine selles osas on?

Tervitades

Ott Martens

Elektrilevi OÜ

Projektijuht

5346 5835 | Ott.Martens@elektrilevi.ee

Roheline 18, Tartu | elektrilevi.ee



From: Steven Pärk <steven@kirjanurk.ee>
Sent: Friday, October 3, 2025 4:23 PM
To: Ott Martens <Ott.Martens@elektrilevi.ee>
Cc: haiti@kirjanurk.ee
Subject: FW: 14012P Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald Kärü küla Kärü moisa elektrivõrgu parendus

EXTERNAL EMAIL: Do NOT click links and open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Edastan transpordiameti täpsustava küsimuse aljaama juurdepääsuga seoses.
Kas antud juhul tuleb rajada tööde mahus uus mahasõit?
Kas mahasõidu projekteerimine ja ehitus kuuluvad antud tellimuse mahtu?

Lugupidamisega



Steven Pärk
Elektriprojekteeija
Tel +372 5269877
steven@kirjanurk.ee
www.kirjanurk.ee
Sest meie oskame

From: Annika Matson <Annika.Matson@transpordiamet.ee>
Sent: Friday, October 3, 2025 3:32 PM
To: Steven Pärk <steven@kirjanurk.ee>
Subject: RE: 14012P Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald Kärü küla Kärü moisa elektrivõrgu parendus

Tere

Tulenevalt Elektrilevi ja Transpordiameti vahelisest koostöö raamlepingu nr [3.2-1/22/1529-1](#) punktis 5.5 on Transpordiametil kohustus tagada uutele Elektrilevi alajaamadele sõidukitega ligipääs. Üle riigitee peenra ja muldkeha manööverdamine pole lubatud (sõidutee katteserv on juba kahjustatud).
Palun täpsustada Tellijaga, kuidas on kavandatud juurdepääs rajatavale alajaamale.

5. POOLTE KOKKULEPPED JA TAHTEAVALDUSED

- 5.1. Pooled vahetavad omavahel regulaarselt informatsiooni kavandatavate objektide osas.
- 5.2. Pooled kooskõlastavad omavahel teineteisele täiendavaid kohustusi või piiranguid sätestavaid dokumente ning informeerivad teist poolt puudutavatest töökorralduslikest muudatustest.
- 5.3. ELV tagab TRAM-le ligipääsu KTL-lepingute põhjadele EPP keskkonnas.
- 5.4. TRAM esitab oma liitumistaotlused koos soovitud kilbi asukohaga. ELV ei saada oma menetluses kilbi asukohta uuesti TRAM-le kooskõlastamiseks, v.a. juhul kui TRAM soovitud kilbi asukoht ei sobi.
- 5.5. **ELV kavandatavatele alajaamadele peab olema sõidukitega juurdepääs. Juhul kui juurdepääsuks ei ole võimalik Maanteede projekteerimismisnormidest tulenevalt uut mahasõitu rajada, siis tuleb juurdepääs kavandada läbi naaberkinnistute või leida alajaamale uus asukoht, kus on juurdepääs võimalik tagada.**



Annika Matson



peaspetsialist
planeerimise osakond
tehnovõrkude üksus
+372 5462 0384
www.transpordiamet.ee

From: Steven Pärk <steven@kirjanurk.ee>

Sent: Thursday, September 18, 2025 10:43 PM

To: maantee@transpordiamet.ee

Subject: 14012P Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald Kärü küla Kärü moisa elektrivõrgu parendus

Tere,

Palume kooskõlastada elektripaigaldise projekt: „14012P Lääne-Viru maakond Väike-Maarja vald Kärü küla Kärü moisa elektrivõrgu parendus“.

Aadress: Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kärü küla, Sepavälja

Projekti Tellija: Elektrilevi OÜ.

Kooskõlastus palun saata samale e-maili aadressile.

Lugupidamisega



Steven Pärk
Elektriprojekterija
Tel +372 5269877
steven@kirjanurk.ee
www.kirjanurk.ee

Sest meie oskame