

Saatja: Päästeamet <rescue@rescue.ee>

Saadetud: 20.02.2020 08:54

Adressaat: PÄA Põhja <pohja@rescue.ee>

Teema: FW: Kolde pst.100, Tallinn KU

Manused: image001.png; 20-11-2019.msg; Fw Tellimus 206056 - Kaetud tööde akt MU-2 uksele Kolde pst 100 KU.msg

From: koldepst100@hot.ee <koldepst100@hot.ee>

Sent: Wednesday, February 19, 2020 9:24 PM

To: Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee>; Liis Sindeva <Liis.Sindeva@rescue.ee>; Päästeamet <rescue@rescue.ee>

Subject: Re: Kolde pst.100, Tallinn KU

Tere

Keldri välisüksed ei pea olema tuletõkkeukse nõuega - ainult -evakuatsiooni suunas võtmeta avatavad (20.11.2019 kiri asub manuses).

AS Saku Metall Uksetehas poolt saadetud 18.2.2020 kiri asub manuses.

Lugupidamisega

Victor Roy

juhatuse liige

KÜ Kolde pst.100, Tallinn

From: Anneli Antsman

Sent: Monday, February 17, 2020 4:38 PM

To: koldepst100@hot.ee

Subject: RE: Kolde pst.100, Tallinn KU

Tere

Vastuseks küsimusele elektrikilbiruumi ukse osas teatame, et tehniliste uste ruumidele, mis ei ole igapäevases kasutuses, ei ole kohustuslik sulgurit paigaldada.

Juhime tähelepanu, et kilbiruumi ukse ja keldriuste ümbrus on vaja samuti viimistleda/katta (nt liist).

Küsimus- keldriuste ümber on sinine vaht, palun kasutatud vahu tulepüsivuse kohta teavet.

Lugupidamisega

Anneli Antsman

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Põhja päästekeskus

PÄÄSTEAMET

Kontakt: +372 5866 7703; 3363

anneli.antsman@rescue.ee

Erika 3, 10416 Tallinn



Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ameti- või töölaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid.

E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada.

From: koldepst100@hot.ee <koldepst100@hot.ee>

Sent: Sunday, February 16, 2020 9:06 PM

To: Liis Sindeva <Liis.Sindeva@rescue.ee>; Päästeamet <rescue@rescue.ee>

Subject: Kolde pst.100, Tallinn KU

Tere

Teavitan Ettekirjutuse 30.12.2019 nr 7.2-6.2/3075 täitmisest.

Paigaldatud ukсед

-elektrikilbi foto 1,2, 3

-kaks keldriust foto 4, 5

Küsimus kas elektrikilbiuksele on vaja ukseulgur?

Lugupidamisega

Victor Roy

juhatuse liige

KÜ Kolde pst.100, Tallinn