



PÄÄSTEAMET

Karel Tõlp
Põhja-Sakala Vallavalitsus
info@pohja-sakala.ee

Teie 14.05.2025 nr 7-1/14-17

Meie 13.06.2025 nr 7.2-3.2/863-2

Detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskus kooskõlastamast Suure-Jaani linna Tallinna tn 24 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringut.

Kooskõlastuse saamiseks elektrooniliselt esitatakse koostaja poolt digitaalallkirjastatud detailplaneering.

Tuletõrje veevõtukohtade lahendused peavad olema kirjeldatud vastavalt siseministri 18.02.2021.a määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Hoone kustutamiseks vajalik veevooluhulk määratakse hoone suurima tuletõkkesektsiooni eripõlemiskoormuse järgi. Veevõtukoht peab paiknema hoone kaugeimast sissepääsust ja tuleohutuspäigaldiste päästemeeskonna toitesisenditest kuni 200 meetri kaugusel. Veevõtukoha kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ats Tarto
ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästekeskus

+372 4354515
ats.tarto@paasteamet.ee