



SAUE VALLAVALITSUS

Harju maakond

Saue vald

Saue linn

Kütise tn 8

76505

info@sauevald.ee

Teie: 30.04.2025 nr e-post

Meie: 07.05.2025 nr 6.2-2/19277

**Projekteerimistingimuste
kooskõlastus**

eelnõu

Olete esitanud Maa- ja Ruumiametile 30.04.2025 arvamuse avaldamiseks projekteerimistingimuste „Projekteerimistingimuste andmine mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks” eelnõu.

Eelnõus käsitletud Kivimaa katastriüksus (tunnus 72701:002:1560) asub maaparandusehitise (maaparandussüsteemi/ehitise kood 4109450010510/001) maa-alal, millel paikneb maaparandussüsteemi drenaaž.

Projekti koostamisel peame vajalikuks järgmist:

1. Ehitusprojekti asendiplaanile kanda olemasolev maaparandussüsteemi drenaaž. Drenaaži plaani saab taotleda e-posti teel harjump@maaruum.ee.
2. Tagada naaberkinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi toimimine tulenevalt maaparandusseaduse § 47.
3. Tulenevalt maaparandusseaduse § 50 lg 1 esitada ehitusprojekt Maa- ja Ruumiametile kooskõlastamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

RIHO VÕIGEMAST

maaparanduse osakonna Põhja büroo peaspetsialist-koordinaator

Menetleja:

Tõnis Lepp

+372 53414542

tonis.lepp@maaruum.ee