


















Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilvi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõuded.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirja.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitseturuse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirja.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maomaniikiga ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
7. Kaitseturus.

TINGMARGID ASENDIPLAANIL	
	Projekteeritud 10 kV kaabitrass kaitseturus
	esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
	Projekteeritud 0,4 kV kaabitrass kaitseturus
	esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus
	Projekteeritud kp õhulini asendus (BLL)
	Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp
	Projekteeritud maandus
	Projekteeritud rippkeerdkaabel
	Projekteeritud puitmast toega
	Projekteeritud tõmmits
	Olemasolev mp kaabel
	Olemasolev kp kaabel
	Olemasolev mp õhulin
	Olemasolev kp õhulin
	Olemasolev sidefrass
	Olemasolev drenaažifrass
	Olemasolev kanalisatsiooni/ survekani trass
	Olemasolev veefrass
	Katastriüksuse piir
	Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
	Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Tellijä: Elektrilvi OÜ	Asukoht: Põleväli 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 TEL002388	Kauplev: 23.01.2024
Töö nimetus: Kaitse- ja elektriseadmete paigaldamine, Turi vald, Järvamaa ja Rapla vald, Rapiamaa, IP6557.	Reg nr: 12688881	Töö nr: 23-139
Joonise nimetus: Üldasendiplaan	Telefon: +372 5534119	Joon nr: 00V
	e-mail: jaanus@stromtec.ee	Mõõtkava M1:15000 A2
	Projekteerija: Jaanus Kaldja	