



MAA- JA RUUMIAMET

Tiit Vunk
Transpordiamet
tiit.vunk@transpordiamet.ee

Teie 20.01.2025 nr 8-1/22-114/1090-1

Meie 07.02.2025 nr 6-3/25/1010-3

Vastus Mäo liiklussõlme bussipeatuse projekteerimistingimuste eelnõu osas

Austatud Tiit Vunk

Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond (edaspidi MaRu, alates 01.01.2025 liitusid Põllumajandus- ja Toiduameti maaparandusega tegelevad teenistujad Maa- ja Ruumiametiga) on tutvunud Transpordiameti poolt 20.01.2025 saadetud kaasamise kirja ja selle juurde kuuluvate lisadega (registreeritud dokumendihaldussüsteemis KIRKE 20.01.2025 nr 6-3/25/1010, mis hõlmab projekteerimistingimuste andmise menetlust riigitee 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa tee km 82,2-82,8 asuva Mäo liiklussõlme bussipeatuste ehitusprojekti koostamiseks.

Maaparandussüsteemide registri andmetel, seisuga 06.02.2025, ei jää eeltoodud projekteerimistingimuste andmisega seotud alale (edaspidi kavandatud projekталale) ühtegi maaparandussüsteemi rajatist. Täiendavalt informeerime, et Mäo liiklussõlme teenindavate rajatiste veed (drenaazi- ja sademevete ärajuhtimissüsteemid) on juhitud ümbritsevate maaparandussüsteemide: Mäo maaparandusehitise (maaparandussüsteemi (edaspidi MS) kood / ehitise kood 6112380020030 / 001), Lasputre maaparandusehitise (MS kood / ehitise kood: 6112380020040 / 001) ja Vodja jõgi (MS kood / ehitise kood: 6112380020000 / 001) eesvoolu- ja kuivenduskraavidesse (vt asukoha skeem).

Käesoleva projekteerimistingimuste eelnõu kaasamise etapis ei ole MaRu-l võimalik kindlaks teha, kuidas kavandatakse projekталalt/kõva kattega aladelt liigvee ärajuhtimine. Lisaks puudub teave selle kohta, mis kogustes liigvett teerajatiste (teedreenid, teekraavid või muu tehniline lahendus) kaudu maaparandussüsteemidesse võidakse juhtida. Seega täpsustatakse MaRu poolt maaparandussüsteemi uuendamise või rekonstrueerimise nõuete rakendamise vajadus, lähtudes MaaParS-s § 28, § 52 ja § 53 toodust, ehitusprojekti kooskõlastamise staadiumis (MaaParS § 50 lõige 1).

Arvestama peab sellega, et lisanduvad vooluhulgad arvestavad, tagavad ja säilitavad edasiselt kinnisasjadel maaparandussüsteemi/maaparandussüsteemide jätkusuutliku toimimisvõime ning sellest omakorda eesmärgipärase maakasutuse.

Maaparandussüsteemi ümberehitamiseks vajalik projekteerimistingimuste või maaparandussüsteemi uuendamise korral uuendamise tingimuste saamiseks tuleb pöörduda Maa-

ja Ruumiameti maaparanduse osakonna poole. Vajalikud taotlused või dokumendid palume edasiselt edastada e-posti aadressil jarvamp@maaruum.ee. Lisainfot leiate Maa- ja Ruumiameti veeblehelt: www.maaruum.ee või pöördudes meie poole allolevate kontaktandmete kaudu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Karu
peaspetsialist-koordinaator
Ida büroo
Maaparanduse osakond

Lisad: Asukoha skeem

Urmas Karu
53460965 urmas.karu@maaruum.ee